



ДС24-01-109

Қосымша келісім 983673/2024/1-1
№983673/2024/1 келісім-шартқа арналған

01.11.2024 жылғы

"Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3548310677 05.08.2024 бастап, Бас директордың өндіріс бойынша орынбасары Елеусинов М.К. 25.07.2024 ж. №83/2024 сенімхат негізінде өкілдік етеді негізінде әрекет ететін Өндірістік-техникалық департаментінің директоры ХУ ЦЗЯНЬСЯН атынан, бір жағынан, және "KMG Automation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Басқарма Төрағасы Төребеков Жандос Сламбекұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігіне өзгерістер енгізу негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің мәні

- 1.1. Тараптар қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес шартқа №2 қосымшаға өзгерістер енгізу (ҚҚС есебімен тауардың құнын белгілеу) туралы келісімге келді.
- 1.2. Қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
- 1.3. Қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ.,
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж.Махамбетов ауылы, Жаңадария шатқалы, 101 ғимарат
БСН 940240000021
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ806010201000034150
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 227-9888
Өндірістік-техникалық департаментінің директоры ХУ ЦЗЯНЬСЯН
Бас директордың өндіріс бойынша орынбасары Елеусинов М.К.

01.11.2024 10:13:48

"KMG Automation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., УЛИЦА ШОҚАН
УӘЛИХАНОВ, дом 6
БСН 150240004267
БСК CIPKZKA
ЖСК KZ5583201T0200416000
"Ситибанк Қазақстан"
Тел.: +7 (712) 230-4982
Басқарма Төрағасы Төребеков Жандос Сламбекұлы

01.11.2024 16:34:56





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
342-1 Т	Артық қысым қадағасы, дәлдік сыныбы 0,15	Сапа: Капиллярлармен. Капиллярдың ұзындығы 2 метр. Бөлу мембранасымен. 1/2 NPT қосылымы. 0-2 МПа диапазоны, калибрлеу 0,54-0,6 Мпа	2.000	2.000	Дана	580 000	Иә	1 299 200	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Склад Акшабулак	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
344-1 Т	Артық қысым қадағасы, дәлділік сыныбы 0,5	Сапа: Қысым сенсоры, диапазон (-1...+3 Bar)	3.000	3.000	Дана	881 400	Иә	2 961 504	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Склад Акшабулак	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
343-1 Т	Артық қысым қадағасы, дәлдік сыныбы 0,15	Сапа: Капиллярлармен. Капиллярдың ұзындығы 4 метр. Бөлу мембранасымен. 1/2 NPT қосылымы. 0-0,2 МПа диапазоны, калибрлеу 0,04-0,05 МПа	2.000	2.000	Дана	580 000	Иә	1 299 200	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Склад Акшабулак	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

983673 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 3 (342-1 Т, 3605575)

Тапсырыс беруші: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "KMG Automation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	342-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Артық қысым қадағасы, дәлдік сыныбы 0,15
Қосымша сипаттама	Сапа: Капиллярлармен. Капиллярдың ұзындығы 2 метр. Бөлу мембранасымен. 1/2 NPT қосылымы. 0-2 МПа диапазоны, калибрлеу 0,54-0,6 Мпа
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Склад Акшабулак
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарда белгіленетін техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуге, Қазақстан Республикасында қабылданған міндетті талаптардан төмен болмауға және мынадай талаптардан төмен болмауға тиіс:

1. Тауардың толық сипаттамасы және техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары (ҚР СТ/ ГОСТ/ҚНЖЕ және т.б.).

№ 342-Т. артық қысым сенсоры.

Мұнай-газ саласының технологиялық процестерінің қысымын өлшеуге арналған қысым датчигі.

Шығу сигналы: және 4-20 мА, HART.

Өлшеу шкаласы (шкаласы): 0...20 Бар.



Жұмыс ортасымен жанасатын бөліктердің материалы: 316L SST.

Процеске қосылу: 1/2 NPT Сыртқы жіп.

Күшейткіш корпусы: ASTM CF-8M тот баспайтын болат.

Электр жетегі: 316 SST штепсельді электр кірісіне арналған екі тесік, M20 ішкі жіп.

Капилляры 2 метр болатын қашықтағы мембрана.

Материал мембрана: 316L баспайтын болат.

Силикон толтырғыш.

Өлшеу ортасы: газ.

Электрден қорғау кластары: ЕАС бойынша N қорғаныс түрі, қосымша. іс ІІС немесе nA.

Түймелері бар сандық индикатор опциялары: сандық дисплей, түймелер және терезе қақпағы.

Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db.

Қоса беріліп отырған құжаттар (жеткізу кезінде):

1. Қаптама парағы.
2. Техникалық құжаттаманың түпнұсқасы (сауалнама парағы).
3. ҚР немесе Кеден одағының сәйкестік сертификаты (көшірмесі).
4. ТЖМ қолдануға рұқсат (көшірме).
5. Шығу сертификаты (көшірмесі).
6. Метрологиялық сертификат (көшірме).
7. Тексеру сертификаты.

2. Өлшем бірліктері.

Дана



3. Қажетті мөлшер.

2

4. Жеткізу мерзімі.

Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күн ішінде - күнтізбелік.

5. Жеткізу шарттары мен орны.

ҚР DDP (Incoterms 2010), Қызылорда облысы, М.Р. "Ақшабұлақ".

6. * Негізгі жабдықты толықтыруға, жаңғыртуға, толық жарақтандыруға арналған тауарлар.

Жоқ

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Жеткізуші жеткізілген күннен бастап 24 ай ішінде тауарға кепілдік береді.
2. Тауардың шығарылған күні 2023 жылдан ерте болмауы тиіс.
3. ҚР заңнамасына сәйкес техникалық паспорттар мен сертификаттар ұсыну (жеткізу кезінде).
4. Тауар кіріс бақылауына жатады (жеткізу кезінде).
5. Техникалық стандарттар:
 - ГОСТ 22520-85 " ГСП электрлік аналогтық шығыс сигналдары бар қысым, сиректеу және қысым айырмашылығының датчиктері. Жалпы техникалық шарттар".



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

983673 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (344-1 Т, 3605577)

Тапсырыс беруші: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "KMG Automation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	344-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Артық қысым қадағасы, дәлділік сыныбы 0,5
Қосымша сипаттама	Сапа: Қысым сенсоры, диапазон (-1...+3 Bar)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Склад Акшабулак
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарда белгіленетін техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуге, Қазақстан Республикасында қабылданған міндетті талаптардан төмен болмауға және мынадай талаптардан төмен болмауға тиіс:

1. Тауардың толық сипаттамасы және техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары (ҚР СТ/ ГОСТ/ҚНЖЕ және т.б.).

№ 344-Т. артық қысым сенсоры.

Мұнай-газ саласының технологиялық процестерінің қысымын өлшеуге арналған қысым датчигі.

Электрондық құрылғылардың нұсқалары / шығыс сигналдары: HART және 4-20 мА.

Дизайн - тікелей байланыс.

Сенсор материалы: 316L баспайтын болат.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Материал мембрана: 316L баспайтын болат.

Силикон толтырғыш.

Өлшеу ортасы: мұнай эмульсиясы, газ және т. б.

Процеске қосылу: 1/2 NPT жіп сыртқы.

Шкаланың шекаралары: -1...+3 Bar.

Кабельдік кіріс коннекторы және Корпус материалы: алюминий корпусы, екі жағынан M20x1.5 құбырын жалғау.

Электрден қорғау кластары: ЕАС бойынша N қорғаныс түрі, қосымша. іс ІІС немесе nA.

Түймелері бар сандық индикатор опциялары: сандық дисплей, түймелер және терезе қақпағы.

Ex ia..

Қоса беріліп отырған құжаттар (жеткізу кезінде):

1. Қаптама парағы.
2. Техникалық құжаттаманың түпнұсқасы (сауалнама парағы).
3. ҚР немесе Кеден одағының сәйкестік сертификаты (көшірмесі).
4. ТЖМ қолдануға рұқсат (көшірме).
5. Шығу сертификаты (көшірмесі).
6. Метрологиялық сертификат (көшірме).
7. Тексеру сертификаты.

2. Өлшем бірліктері.

Дана

3. Қажетті мөлшер.



4. Жеткізу мерзімі.

Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күн ішінде - күнтізбелік.

5. Жеткізу шарттары мен орны.

ҚР DDP (Incoterms 2010), Қызылорда облысы, М.Р. "Ақшабұлақ".

6. * Негізгі жабдықты толықтыруға, жаңғыртуға, толық жарақтандыруға арналған тауарлар.

Жоқ

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Жеткізуші жеткізілген күннен бастап 24 ай ішінде тауарға кепілдік береді.
2. Тауардың шығарылған күні 2023 жылдан ерте болмауы тиіс.
3. ҚР заңнамасына сәйкес техникалық паспорттар мен сертификаттар ұсыну (жеткізу кезінде).
4. Тауар кіріс бақылауына жатады (жеткізу кезінде).
5. Техникалық стандарттар:
 - ГОСТ 22520-85 " ГСП электрлік аналогтық шығыс сигналдары бар қысым, сиректеу және қысым айырмашылығының датчиктері. Жалпы техникалық шарттар".



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

983673 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (343-1 Т, 3605576)

Тапсырыс беруші: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "KMG Automation" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	343-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Артық қысым қадағасы, дәлдік сыныбы 0,15
Қосымша сипаттама	Сапа: Капиллярлармен. Капиллярдың ұзындығы 4 метр. Бөлу мембранасымен. 1/2 NPT қосылымы. 0-0,2 МПа диапазоны, калибрлеу 0,04-0,05 МПа
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Склад Акшабулак
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарда белгіленетін техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуге, Қазақстан Республикасында қабылданған міндетті талаптардан төмен болмауға және мынадай талаптардан төмен болмауға тиіс:

1. Тауардың толық сипаттамасы және техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары (ҚР СТ/ ГОСТ/ҚНЖЕ және т.б.).

№ 343-Т. артық қысым сенсоры.

Мұнай-газ саласының технологиялық процестерінің қысымын өлшеуге арналған қысым датчигі.

Шығу сигналы: және 4-20 мА, HART.

Өлшеу шкаласы (шкаласы): 0...2 Бар.



Жұмыс ортасымен жанасатын бөліктердің материалы: 316L SST.

Процеске қосылу: 1/2 NPT Сыртқы жіп.

Күшейткіш корпусы: ASTM CF-8M тот баспайтын болат.

Электр жетегі: 316 SST штепсельді электр кірісіне арналған екі тесік, M20 ішкі жіп.

Капилляры 4 метр болатын қашықтағы мембрана.

Материал мембрана: 316L баспайтын болат.

Силикон толтырғыш.

Өлшеу ортасы: термиялық май.

Электрден қорғау кластары: ЕАС бойынша N қорғаныс түрі, қосымша. іс ІІС немесе nA.

Түймелері бар сандық индикатор опциялары: сандық дисплей, түймелер және терезе қақпағы.

Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db.

Қоса беріліп отырған құжаттар (жеткізу кезінде):

1. Қаптама парағы.
2. Техникалық құжаттаманың түпнұсқасы (сауалнама парағы).
3. ҚР немесе Кеден одағының сәйкестік сертификаты (көшірмесі).
4. ТЖМ қолдануға рұқсат (көшірме).
5. Шығу сертификаты (көшірмесі).
6. Метрологиялық сертификат (көшірме).
7. Тексеру сертификаты.

2. Өлшем бірліктері.

Дана



3. Қажетті мөлшер.

2

4. Жеткізу мерзімі.

Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күн ішінде - күнтізбелік.

5. Жеткізу шарттары мен орны.

ҚР DDP (Incoterms 2010), Қызылорда облысы, М.Р. "Ақшабұлақ".

6. * Негізгі жабдықты толықтыруға, жаңғыртуға, толық жарақтандыруға арналған тауарлар.

Жоқ

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Жеткізуші жеткізілген күннен бастап 24 ай ішінде тауарға кепілдік береді.
2. Тауардың шығарылған күні 2023 жылдан ерте болмауы тиіс.
3. ҚР заңнамасына сәйкес техникалық паспорттар мен сертификаттар ұсыну (жеткізу кезінде).
4. Тауар кіріс бақылауына жатады (жеткізу кезінде).
5. Техникалық стандарттар:
 - ГОСТ 22520-85 " ГСП электрлік аналогтық шығыс сигналдары бар қысым, сиректеу және қысым айырмашылығының датчиктері. Жалпы техникалық шарттар".



3801440766

Қол қоюшылар:

ЕЛЕУСИНОВ МАХАМБЕТ КАИРБЕКОВИЧ, Заместитель генерального директора по производству

ХУ ЦЗЯНЬСЯН, Директор производственно-технического департамента

Төребеков Жандос Сламбекұлы, Председатель Правления

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ДС24-01-109

**Дополнительное соглашение 983673/2024/1-1
к договору №983673/2024/1**

01.11.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор производственно-технического департамента ХУ ЦЗЯНЬСЯН, действующего на основании Доверенность №3548310677 от 05.08.2024, и Заместителя генерального директора по производству Елеусинова М.К., действующего на основании доверенности №83/2024 от 25.07.2024 г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Председатель Правления Төребеков Жандос Сламбекұлы, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Внесение изменений в Техническую спецификацию закупаемых товаров, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Приложение №2 к договору (установление стоимости Товара с учетом НДС) в соответствии с Приложением №2 к Дополнительному соглашению.

1.2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Все остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие "Казгермунай"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда,
Кызылординская область, город Кызылорда, Аксуатский
сельский округ, село Ж Махамбетов, Урочище Жанадария,
здание 101
БИН 940240000021
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ806010201000034150
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 227-9888
Директор производственно-технического департамента ХУ
ЦЗЯНЬСЯН
Заместитель генерального директора по производству
Елеусинов М.К.
01.11.2024 10:13:48

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG
Automation"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, УЛИЦА
ШОҚАН УӘЛИХАНОВ, дом 6
БИН 150240004267
БИК CTPKZKA
ИИК KZ5583201T0200416000
АО "Ситибанк Казахстан"
Тел.: +7 (712) 230-4982
Председатель Правления Төребеков Жандос Сламбекұлы
01.11.2024 16:34:56





3801440766

Приложение №1
к Договору №983673/2024/1-1 от 01.11.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
342-1 Т	Датчик избыточного давления, класс точности 0,15	Качество: С капиллярами. Длина капилляра 2 метра. С разделительной мембраной. Соединение 1/2 NPT. Диапазон 0-2 МПа, калибровка 0,54-0,6 Мпа	2.000	2.000	Штука	580 000	Да	1 299 200	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Склад Акшабулак	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
344-1 Т	Датчик избыточного давления, класс точности 0,5	Качество: Датчик давления, диапазон (-1...+3 Bar)	3.000	3.000	Штука	881 400	Да	2 961 504	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Склад Акшабулак	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
343-1 Т	Датчик избыточного давления, класс точности 0,15	Качество: С капиллярами. Длина капилляра 4 метра. С разделительной мембраной. Соединение 1/2 NPT. Диапазон 0-0,2 МПа, калибровка 0,04-0,05 МПа	2.000	2.000	Штука	580 000	Да	1 299 200	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Склад Акшабулак	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 983673
способом Из одного источника

Лот № 3 (342-1 Т, 3605575)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	342-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик избыточного давления, класс точности 0,15
Дополнительная характеристика	Качество: С капиллярами. Длина капилляра 2 метра. С разделительной мембраной. Соединение 1/2 NPT. Диапазон 0-2 МПа, калибровка 0,54-0,6 Мпа
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Склад Акшабулак
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д).

№ 342-Т. Датчик избыточного давления.

Датчик давления для измерения давления технологических процессов нефтегазовой отрасли.

Выходной сигнал: и 4–20 мА, HART.



Шкала (шкала) измерений: 0...20 Бар.

Материал частей, контактирующих с рабочей средой: 316L SST.

Подсоединение к процессу: Наружная резьба 1/2 NPT.

Корпус усилителя: Нержавеющая сталь ASTM CF-8M.

Электрический подвод: два отверстия под электрический ввод с заглушкой 316 SST, внутренняя резьба M20.

Выносная мембрана с капилляром 2 метра.

Материал мембрана: нержавеющая сталь 316L.

Силиконовый наполнитель.

Среда измерения: газ.

Классы электрозащиты: Тип защиты n по ЕАС, Прил. ic ПС или nA.

Опции цифрового индикатора с кнопками: Цифровой дисплей, кнопки и крышка с окном.

Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db.

Прилагаемые документы (при поставке):

1. Упаковочный лист.
2. Оригинал технической документации (Опросный лист).
3. Сертификат Соответствия РК или Таможенного Союза (копия).
4. Разрешение на применение МЧС (копия).
5. Сертификат происхождения (копия).
6. Метрологический сертификат (копия).
7. Сертификат поверки.

2. Единицы измерения.



Штука

3. Требуемое количество.

2

4. Срок поставки.

С даты подписания договора в течение 120 дней - Календарные.

5. Условия и место поставки.

DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак".

6. * Товары для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования.

Нет

Требования к поставщику:

1. Поставщик предоставляет гарантию на товар в течение 24 месяцев со дня поставки.
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2023 г. выпуска.
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты в соответствии с законодательством РК (при поставке).
4. Товар подлежит к входному контролю (при поставке).
5. Технические стандарты:

•

ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с

электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические

условия».



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 983673
способом Из одного источника

Лот № 1 (344-1 Т, 3605577)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	344-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик избыточного давления, класс точности 0,5
Дополнительная характеристика	Качество: Датчик давления, диапазон (-1...+3 Bar)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Склад Акшабулак
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д).

№ 344-Т. Датчик избыточного давления.

Датчик давления для измерения давления технологических процессов нефтегазовой отрасли.

Версии электронных устройств/выходные сигналы: HART и 4–20 мА.

Конструкция – прямое подключение.



Материал сенсора: нержавеющая сталь 316L.

Материал мембрана: нержавеющая сталь 316L.

Силиконовый наполнитель.

Среда измерения: нефтяная эмульсия, газ и т.д.

Присоединение к процессу: резьба 1/2 NPT внешняя.

Границы шкалы: -1...+3 Bar.

Разъем кабельного ввода и материал корпуса: Алюминиевый корпус, присоединение кабелепровода M20x1.5 с обеих сторон.

Классы электрозащиты: Тип защиты n по ЕАС, Прил. ic ПС или nA.

Опции цифрового индикатора с кнопками: Цифровой дисплей, кнопки и крышка с окном.

Ex ia.

Прилагаемые документы (при поставке):

1. Упаковочный лист.
2. Оригинал технической документации (Опросный лист).
3. Сертификат Соответствия РК или Таможенного Союза (копия).
4. Разрешение на применение МЧС (копия).
5. Сертификат происхождения (копия).
6. Метрологический сертификат (копия).
7. Сертификат поверки.

2. Единицы измерения.

Штука

3. Требуемое количество.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4. Срок поставки.

С даты подписания договора в течение 120 дней - Календарные.

5. Условия и место поставки.

DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак".

6. * Товары для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования.

Нет

Требования к поставщику:

1. Поставщик предоставляет гарантию на товар в течение 24 месяцев со дня поставки.
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2023 г. выпуска.
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты в соответствии с законодательством РК (при поставке).
4. Товар подлежит к входному контролю (при поставке).
5. Технические стандарты:
 - ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия».



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 983673
способом Из одного источника

Лот № 2 (343-1 Т, 3605576)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG Automation"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	343-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик избыточного давления, класс точности 0,15
Дополнительная характеристика	Качество: С капиллярами. Длина капилляра 4 метра. С разделительной мембраной. Соединение 1/2 NPT. Диапазон 0-0,2 МПа, калибровка 0,04-0,05 МПа
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Склад Акшабулак
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д).

№ 343-Т. Датчик избыточного давления.

Датчик давления для измерения давления технологических процессов нефтегазовой отрасли.

Выходной сигнал: и 4–20 мА, HART.



Шкала (шкала) измерений: 0...2 Бар.

Материал частей, контактирующих с рабочей средой: 316L SST.

Подсоединение к процессу: Наружная резьба 1/2 NPT.

Корпус усилителя: Нержавеющая сталь ASTM CF-8M.

Электрический подвод: два отверстия под электрический ввод с заглушкой 316 SST, внутренняя резьба M20.

Выносная мембрана с капилляром 4 метра.

Материал мембрана: нержавеющая сталь 316L.

Силиконовый наполнитель.

Среда измерения: термическое масло.

Классы электрозащиты: Тип защиты n по ЕАС, Прил. ic ПС или nA.

Опции цифрового индикатора с кнопками: Цифровой дисплей, кнопки и крышка с окном.

Ex ia IIIС T85°C T100°C T120°C Db.

Прилагаемые документы (при поставке):

1. Упаковочный лист.
2. Оригинал технической документации (Опросный лист).
3. Сертификат Соответствия РК или Таможенного Союза (копия).
4. Разрешение на применение МЧС (копия).
5. Сертификат происхождения (копия).
6. Метрологический сертификат (копия).
7. Сертификат поверки.

2. Единицы измерения.



Штука

3. Требуемое количество.

2

4. Срок поставки.

С даты подписания договора в течение 120 дней - Календарные.

5. Условия и место поставки.

DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак".

6. * Товары для доукомплектования, модернизации, дооснащения основного оборудования.

Нет

Требования к поставщику:

1. Поставщик предоставляет гарантию на товар в течение 24 месяцев со дня поставки.
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2023 г. выпуска.
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты в соответствии с законодательством РК (при поставке).
4. Товар подлежит к входному контролю (при поставке).
5. Технические стандарты:

•

ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с

электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические

условия».



Подписывающие:

ЕЛЕУСИНОВ МАХАМБЕТ КАИРБЕКОВИЧ, Заместитель генерального директора по производству

ХУ ЦЗЯНЬСЯН, Директор производственно-технического департамента

Төребеков Жандос Сламбекұлы, Председатель Правления

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе