



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 514256  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (734-12 Т, 1816922) Головка соединительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"  
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	734-12 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка соединительная, пожарная, тип ГП
Дополнительная характеристика	Описание: "Переходник пожарный d 51x66; МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ МАТЕРИАЛ СТАЛЬ"
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г. Экибастуз, Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС1, строение 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переходник Богданова ГП 50-70

Переходник Богданова ГП 50/70 предназначен для подключения пожарной арматуры и рукавов внутренним диаметром 50 мм к пожарной арматуре и рукавам внутренним диаметром 70 мм.

Пожарные переходники используются для соединения между собой пожарных головок или рукавов разных диаметров.

Параметры Значение

Диаметр вн., мм 57x42

Давление рабочее, МПа 1,6

Диаметр по клыкам, мм 125

Длина, мм 155

Масса, кг 0,85

Материал Алюминиевый сплав

Гарантия

Потенциальный поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента пуска Товара в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев со дня поставки товара на склад Заказчика. (подтвержденное письменным обязательством в составе заявки)

Приемка Товара

Приемка Товара производится Заказчиком только при условии предоставлении Поставщиком документов указанных в пункте 2.4 Договора. Заказчик или его представители могут проводить анализ Товара для подтверждения его соответствия предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям и марке. При приемке Товара, в случае недостачи Товара либо его несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, паспорту, либо ГОСТ, либо марке, то такой Товар приемке не подлежит.

Доля местного содержания

В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору. По окончании поставки Товара вместе с накладной на отпуск запасов на сторону на поставляемый Товар представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Товаре по форме согласно Приложению №3 к Договору.

Подписал

Дата подписания

ИСАНОВ ЕРЗАТ ЕРЛАНОВИЧ

10.12.2020

