



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 504230
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2348-1 Т, 1784051) Фотореле

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2348-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фотореле, электроосветительный прибор
Дополнительная характеристика	Характеристика: Фотореле ФР-1
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 25 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фотореле ФР-1

Устройство фотореле ФР-1

Конструктивно электронное фотореле ФР-1 смонтировано на текстолитовой печатной плате.

Печатная плата устанавливается внутри металлического корпуса магнитного пускателя ПМ12 с соблюдением требований электробезопасности.

Подключение датчика освещенности и напряжения питания электронной платы производится через присоединительные колодки установленные на плате.

Номинальное напряжение питания В 220

Номинальная частота Гц 50

Максимальный ток нагрузки (на фазу) А 36

Номинальное напряжение нагрузки В 220

Мощность потребляемая фотореле от сети, не более Вт 10

Уровень освещенности- при включении лк 1 ($\pm 0,5$)

Уровень освещенности – при выключении лк 4 ($\pm 0,5$)

Габаритные размеры (не более) мм 230×185×170

Масса (не более) кг 1,7

Допустимые колебания напряжения электросети (от номинального). % ± 10

Температура окружающей среды °С - 40 ...+ 60

В комплект поставки электронного фотореле ФР-1 входит

- фотореле в коробке - 1 штука,

- датчик освещенности – 1 штука,

- пускатель ПМ - 1 штука,

- руководство по эксплуатации – 1 экземпляр.

ГОСТ 17523-85

Прилагается фото на 1-ом листе.

Требования к потенциальному поставщику:


Предоставление гарантии на поставляемый товар сроком 12 месяцев

Товар должен быть новым и не ранее 2020 года изготовления.

По техническим вопросам обращаться: Инженер ПТО Жанбуршин Ж.К. 8/7292/211-347

3. Технические стандарты

№	Зарегистрир	Обозначе	Номер	Категория	Наименован	Область	Разработ	Страни	МК	Статус	Прик	Дата	Да
---	-------------	----------	-------	-----------	------------	---------	----------	--------	----	--------	------	------	----





п/п	ован в РК	ние	документа		ие	применения	чик	цы	С		аз	введен ия с	та по
1	Да	ГОСТ 17523-85	315437	Межгосударственный стандарт	Реле электромагнитные. Общие технические условия	МКС: 29.120.70 КГС: E71	СССР (СССР)	18	Реле	Действует		01.01.1987	

Приложение

Fotorele-FR-1.jpg

Подписал

Дата подписания

Әнуар Серік Ғабидұлы

16.11.2020

