Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 433314
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3584 У, 1514716) Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря

Заказчик: Акционерное общество "КТЖ-Грузовые перевозки"
Организатор: Филиал акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Атырауское отделение ГП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3584 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря, Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря
Дополнительная характеристика	"Огнетушитель углекислотный ОП-9. Рабочие температуры от -40 °С до +50 °С; Длина струи огнетушащего вещества -4м; Время подачи огнетушащегосредства -16 сек; Огнетушащая способность(площадь, кв.м.) -55В (1,75);Кол-во огнетушащего вещества -10 кг; Рабочее давление, МПа при t=20+/-5градусов - 5,7 (58); Масса -10 кг. "
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская обл., г.Атырау, ул.С.Датова, 42
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря."Огнетушитель углекислотный ОП-9. Рабочие температуры от -40 °С до +50 °С; Длина струи огнетушащего вещества -4м; Время подачи огнетушащегосредства -16 сек; Огнетушащая способность(площадь, кв.м.) -55В (1,75);Кол-во огнетушащего вещества -10 кг; Рабочее давление, МПа при t=20+/-5градусов - 5,7 (58); Масса -10 кг. "
В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
Требования к выполнению работ и услуг:
1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно - правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга,запорного устройства и покраску огнетушителя;
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;
4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;
5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «отделений ГП»
6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно¬пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.
3. Требования к гарантии на качество:
Исполнитель обязан, для выполнения Услуг по Договору использовать материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан ГОСТам и/или ТУ и т.д.
Услуга должна быть выполнена без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего условиям Договора.
Исполнитель гарантирует качество выполненных Услуг в течение гарантийного срока, установленного в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.
Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Адрес поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Атырауская область, г.Атырау, ул. С.Датова 42
Кол-во, объем: 8штук.

Приложение

приложение 1.xlsx
Перезарядка ОП-9.docx

Подписал	Балабаев Казбек Амантаевич
Дата подписания	30.04.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе