



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 506611
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (9082-2 Т, 1791783)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9082-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкаф релейный, для аппаратуры автоматики/телемеханики, унифицированный
Дополнительная характеристика	Наименование: Шкаф отбора напряжения ШОН для Л-2387, Л-2327 ПС 220кВ «Экибастузская»
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, "центральный склад филиала "Северные МЭС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шкаф отбора напряжения ШОН-301С для питания цепей защиты, автоматики, измерения и синхронизации, подключаемых к конденсаторам связи.

Технические данные ШОН-301С.

Режим работы - продолжительный.

Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, (А): 0,15.

Шкаф для линий с напряжением 220кВ.

Частота сети, (Гц) 50.

Рабочее напряжение на обмотках трансформаторов ШОН 301С - 380/100В

Конструктивное исполнение ШОН-301С.

Степень защиты: IP 54.

Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69.

Способ установки: навесное исполнение.

ШОН по виду конструкции представляет шкафы малогабаритные с передней дверцей и элементами крепления и защиты.

Аппаратура, устанавливаемая в ШОН, размещена на раме, закрепленной к задней стенке шкафа.

Габаритные размеры В*Ш*Г – 600*400*250мм

Вес не более 32 кг.

Перечень устанавливаемой в шкаф аппаратуры

Конденсатор – 3шт.

Изолятор на ШОН 1658 – 2шт.

Дроссель – 1шт.

Разрядник – 2шт.

Рубильник – 1шт.

Трансформатор – 2шт.

Зажим проходной – 32шт.

Основные параметры первичной электрической цепи ШОН-301С.

Номинальное напряжение линии электропередачи – 220кВ.

Конденсаторы 166/√3кВ; -6,4нФ.





Номинальный ток 0,128 А, при частоте 50Гц

Гарантийный срок - не менее 36 месяцев с даты приемки товара.
Год выпуска - не ранее 2019 года.

Примечание!

Осуществляются закупки товара для доукомплектования, дооснащения основного установленного оборудования.
Потенциальный поставщик должен указать марку/модель, наименование изготовителя и страну происхождения товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 10985-80	315187	Межгосударственный стандарт	Шкафы, щиты, ящики металлические. Оболочки, каркасы. Основные размеры	МКС: 29.240.99 КГС: E17	СССР (СССР)	7	Оборудование, связанное с сетями электропередачи и распределительными сетями	Действует		01.01.1981	
2	Да	ГОСТ 24682-81	315597	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред	МКС: 29.020 КГС: E02	СССР (СССР)	16	Электротехника в целом	Действует		01.01.1983	

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Подписал
Дата подписания

Бондарь Татьяна Николаевна
20.11.2020

