



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 463509
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (4540-2 Т, 1641483)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4540-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Мегаомметр, диапазон измерений 0-5, 0-50, 50-10000 МОм
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Мегаомметр М4100 ЭСО202/2Г,
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзакова, 221
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 08.2020 по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Это может быть сопротивление изоляции электрических и электронных приборов, установок, кабелей. Прибор не нуждается в операциях калибровки и установки нуля. Исполнение прибора - пылебрызгозащитное. Защищен от помех переменного тока частотой 50, 60 Гц. Питание прибора осуществляется от встроенного электромеханического генератора, что исключает необходимость подключения его к сети и обеспечивает высокую мобильность и удобство. Кроме этого предусмотрено несколько фиксированных значений выходного напряжения на зажимах, что дает возможность проводить измерения по разным нормативным требованиям. "Соответствие товара Техническому регламенту ""Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению"" Наличие подтверждающих документов о регистрации прибора в реестре ГСИ РК и допуска к применению (наличие действующего разрешения на применение) как средство измерения (СИ) в Республике Казахстан."

Срок поставки товара 30 календарных дней с момента подачи заявки

Подписал
Дата подписания

Шакенов Медет Ербопаевич
23.07.2020

