



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 436515
способом Открытый тендер

Лот № (5849-1 Т, 1526393) Подшипник качения

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5849-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 3632
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1, пр. Сейфулина, 433
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 06.2020 по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 3632, Размеры, мм : 160х340х114, внутренний диаметр, мм : 160, наружный диаметр, мм : 340, ширина, мм : 114, размер монтажной фаски, мм : 5, Масса, кг : 51,9
Дополнительные Требования Заказчика: Внутренние зазоры должны быть "минимальными" указанные в столбце таблицах "Нормальной" группы по межгосударственному стандарту ГОСТ 24810-2013г, если группа зазора не указана в описании или наименовании.
Срок и условия поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

Подписал
Дата подписания

Базарова Улдай Токанкызы
18.05.2020

