



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 437549
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (52 Т, 1530299) Муфта

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХСТАНСКО - КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД»
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХСТАНСКО - КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	52 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная
Дополнительная характеристика	Сечение: 70/120-СЛ-М
Количество	3.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Алматинская обл., г. Учарал, НПС 11
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание, количество и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:
Соединительная термоусаживаемая муфта eks-10КВТ-3-70/120-СЛ-М внутренней установки применяется для кабелей с алюминиевой или свинцовой оболочкой, с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ.

В комплект муфты входят:

- Универсальные наконечники со срывающейся головкой болта производства GPH;
- Специальные ленты;
- Термоусаживаемые трубки и изоляторы;
- Комплект для заземления оболочки с использованием непаяной системы, в которую входят заземляющий провод и пружинные кольца;
- Термоусаживаемая перчатка;
- Инструкция по монтажу.

Конструкция муфты:

Жилы кабелей с пропитанной бумажной изоляцией покрываются маслостойкой термоусаживаемой изоляционной трубкой. Выравнивание напряженности электрического поля в корешке кабеля производится специальной мастикой с высокой диэлектрической проницаемостью. Герметизация корешка кабеля производится термоусаживаемой перчаткой. На изолированных жилах устанавливаются трекингоустойкие термоусаживаемые трубки и соответствующее количество термоусаживаемых изоляторов, стойких к воздействию окружающей среды и токам утечки. Пространство между наконечниками и изоляцией жил герметизируется мастикой и термоусаживаемой трубкой с клеевым слоем.

Испытание

Муфту испытывают в соответствии с ГОСТ 13781.0-86.

Примечание

Длина жил может быть определена по месту монтажа.

Тип кабеля

ААБГ, АСБГ, СБГ, ААБЛУ, АСБЛУ, СБН, ААШВУ, ААШП, ААБ2ЛШВУ, АСБ2ЛШВУ, СБ2ЛШВ, СБЛУ, и др.

Характеристики

Муфты соответствуют СТ ТОО 143-1930-10-16-29-2012 и отвечают требованиям ГОСТ 13781.0-86.

2. Условия поставки товара: DDP Incoterms 2010;

2.1 На поставленный Товар должна быть представлена документация, предусмотренная заводом-изготовителем, включавшая в себя как минимум следующие документы:

- техническое описание/руководство по монтажу;

Документация на Товар должна быть на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.





- Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК.
- 2.2 Поставляемый Товар должен быть обеспечен гарантией качества сроком 18 месяцев со дня поставки Товара (гарантийный срок).
- 2.3 Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
- 2.4 Товар, включая комплектующие изделия, должны быть новыми, без повреждений/дефектов.
- 2.5 За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара и оригиналы сопроводительных документов, за исключением счета-фактуры и накладной.
- 2.6 Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.
- 2.7 Поставщик в рамках исполнения договора по поставке товара должен представить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.8 Обязанность Потенциального поставщика: соблюдать требования закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта

Подписал
Дата подписания

Жылкыбекова Бахытгуль Ахметовна
15.05.2020

