

**«КАРАТАУ»  
ЖАУАПКЕРШЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІК**

Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы  
161003, Түркістан облысы  
Созақ ауданы, Қаратау ауылдық округі, Сарыжаз  
ауылы, 021 квартал, 192 үй  
Пошталық мекенжайы: 160003  
Шымкент қ., Қонаев гүлзары 83/1,  
Тел./факс: +7 (7252) 99 73 71  
СТН 581300211408  
БИН 050740004185  
НИК KZ 096010291000245574  
БИК HSBKZKZX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
E-mail: reception.karatau@karatau.kazatomprom.kz



**ТОВАРИЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАРАТАУ»**

Юридический адрес: Республика Казахстан  
161003, Туркестанская область  
Сузакский район, Каратауский сельский округ,  
село Сарыжаз, квартал 021, дом 192  
Почтовый адрес: 160003  
г. Шымкент, бульвар Кунаева 83/1  
Тел./факс: +7 (7252) 99 73 71  
РНН 581300211408  
БИН 050740004185  
НИК KZ 096010291000245574  
АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKZX  
E-mail: reception.karatau@karatau.kazatomprom.kz

17-04/1072 от 09.10.2023

**Директору  
ТОО «СтройРекламПроект»  
Халетовой Б.**

Сообщаем Вам, что при разработке электротехнических разделов рабочего проекта «Реконструкция пескоотстойников (ПР 2-44, ВР 2-53) с ЦНС (ПР 2-35, ВР 2-54, ПР 2.2-58 и ВР 2.2-59) на промплощадке №2 рудника «Каратау» все кабельные линии и электропроводки выполнять кабелями с медными жилами в пластмассовой изоляции типа ВВГнг-LS.

Также просим Вас данный кабель использовать при прокладке сетей 0,4 кВ от КТПН по эстакаде до здания насосной.

В местах прокладки кабелей на высоте ниже 2-х метров до земли кабель защищать металлическими лотками с крышками.

**С уважением,  
Заместитель генерального директора  
по производству**



**Тюлюбаев З.М.**

Исп. Ключев Д.А.  
Тел. вн. 45547  
[dklyuev@karatau.kazatomprom.kz](mailto:dklyuev@karatau.kazatomprom.kz)