



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 357699 , Электростанция (стационарная)
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (9 Т, 1210533) Электростанция

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас"
Организатор Товарищество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9 Т
Наименование и краткая характеристика	Электростанция, стационарная
Дополнительная характеристика	Описание: Дизель-генераторная установка контейнерного типа 3-х фазный. Мощность 630кВт. Наличие АВР. Номинальное напряжение 380 В. Частота 50 Гц.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, ГНПС Кенкияк
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 11.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стационарная, дизель-генераторная установка контейнерного типа 3-х фазный. Мощность 630 кВт. Мощность номинальная. Наличие АВР. Номинальное напряжение 380 В. Частота 50 Гц.

Дополнительная характеристика:

Исполнение блочное (во всепогодном защищенном контейнере).

Габариты электростанции включая контейнер:

Длина не менее 4500 мм и не более 6000 мм;

Ширина не менее 2200 мм и не более 3000 мм;

Высота не менее 2200 мм и не более 3000 мм;

Масса не менее 4000 кг и не более 7000 кг.

Электростанция должна иметь возможность работать 24 часа в сутки на протяжении 30 дней непрерывно.

Комплектация электростанции включая контейнер:

- основное и резервное освещение;

- воздуховоды;

- электроконвекторы;

- запасными частями и расходными материалами;

- охранно-пожарная сигнализация.

Дизель-генератор электрический:

- КПД не меньше 94%

Основные компоненты дизель-генератора:

- двигатель;

- генератор;

- система возбуждения. Комплектация дизель-генератора:

- выходной силовой автомат с АВР (автозапуск);

- подогреватель антифриза / подзарядка АКБ.

Система мониторинга и контроля дизельной электростанции и систем жизнеобеспечения:

- со связью подсистем на базе отказоустойчивой сети DLR

- панель управления оператора с конформным покрытием с программным обеспечением.

Топливный бак:

Обеспечивающий непрерывную работу дизель-генераторной установки в течении 12 часов.

Дизель-генераторная установка заправлена маслом и антифризом.

Товар должен быть новым не ранее 2019 года изготовления.

Поставка Товара включает в себя следующие мероприятия, выполняемые Поставщиком:





- шеф – монтаж;
- обустройство площадки под размещение Товара;
- пуско-наладка и испытание Товара на Месте поставки.

Результаты испытаний и проверки Товара должны быть отражены в акте приема-передачи товара, согласно приложению 4, и включать в себя следующее:

- перечень документации;
- комплектность оборудования;
- электрические испытания на соответствие заявленных характеристик фактическим;
- испытание охранно-пожарной сигнализации.

Поставщик гарантирует качество электростанции, включая контейнера, согласно технической спецификации, в течении гарантийного срока, установленного в количестве 36 (тридцати шести) месяцев со дня поставки.

Поставщик должен предоставить сервисное обслуживание в течении 24 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.

Во время гарантийного периода, любые заводские дефекты должны быть устранены или заменены за счет Поставщика.

В комплекте с Товаром Поставщик должен передать Заказчику следующие документы на Товар:

- разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан;
- действующие сертификаты поверки на каждое средство измерения, входящее в комплект Товара, выданные уполномоченным органом Республики Казахстан;
- паспортная документация на Товар, включающая чертежи и электрические схемы, инструкцию по эксплуатации (на Государственном или русском языке).

Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

1	Предоставить техническую спецификацию, с заполненным столбцом 4, содержащим описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, предлагаемого товара, с указанием марки/модели, наименования производителя, страны происхождения Товара в целом, с указанием марки/модели, наименования производителя, страны происхождения основных компонентов дизель-генератора, с указанием марки/модели, наименования производителя, страны происхождения системы мониторинга и контроля дизельной электростанции и систем жизнеобеспечения.
---	---

Приложение

ТС ДЭС для заявки.docx

Подписал

Дата подписания

Дубовая Юлия

06.12.2019

