



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 480560  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (4307-1 Т, 1707631)

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Оңтүстік ВГ"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение  |
|---------------------------------------|---|
| Номер строки                          | 4307-1 Т  |
| Наименование и краткая характеристика | Выключатель, автоматический, однополюсный, напряжение 400-750 В                   |
| Дополнительная характеристика         | Маркировка: ИЭК ВА-47-29 1Р ток: 25А  |
| Количество                            | 15.000  |
| Единица измерения                     | Штука   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., Сузакский р-он, п. Тайконур |
| Условия поставки                      | DDP   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по 12.2020   |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Номинальный ток 25.0 (А)  
Частота тока 50 (Гц)  
Номинальное рабочее напряжение по переменному току 400 (В)  
Количество полюсов 1 (шт.)  
Тип срабатывания УЗО Электромагнитный  
Время-токовые характеристики С  
Количество модулей 1 (шт.)  
Номинальная отключающая способность 4,5 кА  
Тип напряжения: переменный ток (АС)/Постоянный ток (ДС)  
Глубина установочная (встраив) 73,6 мм.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Наименование  |
|-------|---|
| 1     | ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. |

Подписал Журавель Елена Владимировна  
Дата подписания 15.09.2020

