



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 322964
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1084454

Заказчик Акционерное общество "Международный аэропорт "Атырау"
Организатор Акционерное общество "Международный аэропорт "Атырау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	651 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник
Дополнительная характеристика	Опорная поверхность: Для заправки топливом с нижней поверхности. ННЗ(Картер) 63мм.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, пр. Абулхаир Хана 2.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Наконечник нижней заправки (ННЗ) Carter

Предназначены для заправки под давлением горючим всех видов самолетов и вертолетов

Регулятор давления ННЗ должен ограничивать давление «после себя» не более 3,2 кгс/см².

ННЗ должен обеспечивать следующие блокировки:

- предотвращать соединения и открывания клапана при неправильной установке (при перекосе) в бортовой штуцер ВС;
- предотвращать отсоединения от бортового штуцера при не полностью закрытом клапане ННЗ.

ННЗ должно содержать в себе следующее:

- фильтр сетчатый с устройством проверки;
 - регулятор давления и шаровой кран;
 - устройства для отбора проб и контроля давления;
 - устройство выравнивания потенциалов;
 - ручка-фиксатор - кольцо или полукольцо;
 - предохранительное противоударное кольцо.
 - Два резьбовых отверстия в корпусе форсунки для одновременного вакуумного выключателя и отбора проб продукта
- С Сетка 100 меш
- D Трос выравнивания потенциалов
- E клапан сброса давления
- F4 регулятор давления 45 PSI
- 3D шаровой кран со смотровым окном
- EN/K внутренняя резьба 2,5 дюйма BSP
- WL2225/29 пробоотборник
- 2220075 ключ для блокировки регулятора давления


Комплектующие материалы ННЗ должны быть произведены на заводе-изготовителе основного оборудования (для которого предназначаются). Подтверждающий документ предоставляется на момент поставки.

ННЗ поставляемое в сборе (не запчасти), должно иметь заводскую маркировку и паспорт, документ-подтверждение заводского изготовления партии на момент поставки.

Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления, не бывший в использовании и свободным от любых прав третьих лиц;

При поставке Товар должен быть представлена документация, предусмотренная заводом-изготовителем, включавшая в себя как минимум следующие документы:

- оригинал паспорта
- руководства по эксплуатации
- гарантия не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
- документация на товар должен быть на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык





- сертификат соответствия РК, или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК
- соответствие стандартам (международным/внутренним): - ASME (American Society of Mechanical Engineers)
- условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000/10): DDP
- год выпуска: 2019 года
- Потенциальный поставщик в случае определения победителем данной закупки обязуется дополнительно к данной поставке предоставить за свой счёт штучер в количестве 2 шт предварительно согласовав с заказчиком размер и материал.
- Дополнительные требования к потенциальному поставщику: обязательное внесение поставляемого товара в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в РК.

Приложение

Техническая спецификация ННЗ Carter (2).docx

Подписал

КУСТАНАЕВ МУХТАР САРСЕНОВИЧ

Дата подписания

20.08.2019

