



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 480843
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (16825 Т, 1708654) Установка электрогенераторная

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	16825 Т
Наименование и краткая характеристика	Установка электрогенераторная, с поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность 1-100 кВт
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, СКО, г.Петропавловск, ул. Г.Мусрепова,44 СРДТ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность 1-100 кВт

Номинальная мощность, кВт 11
Максимальная мощность, кВт 12
Количество фаз 3
Мощность двигателя, кВт/л.с. 14.8
Коэффициент мощности. 0,8
Степень защиты IP 21
Рабочий объем двигателя, л. 0,912
Емкость масляной системы, л. 2.5
Установленный аккумулятор Ah/V 36/12
Тип топлива Дизельное
Расход топлива при 75% мощности л/ч 2.3
Уровень шума (dB/7м) 75
Частота вращения коленвала (об/мин) 3000
Количество тактов двигателя 4
Номинальный ток (А) 20.9
Тип охлаждения воздушная
Емкость топливного бака, л 28
Система запуска электростартер
Аккумулятор Да
Напряжение, В 220/380
Частота, Гц 50
Тип генератора синхронный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1125*680*900мм
Масса,кг-----260
Наличие кожуха-----Да
Автоматическое включение-----Да
Колеса-----Да
Терминал постоянного тока-----Да





Переключатель 220/380В Да
Кнопка аварийной остановки Да
Кнопка включения подогрева-----Да
Класс изоляции-----F
Система возбуждения-----самовозбуждение,
Транзистор
Модель контроллера-----Цифровая, 5 экранов
(мощность, частота,
напряжение, ток и время
работы)
Порт подключения АВР-----Да

Товар должен быть новым ранее не использовавшимся.
Гарантия не менее 24 месяцев.

СТ РК ГОСТ Р 53175-2009 Установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
ГОСТ 10032-80 Дизель-генераторы стационарные, передвижные, судовые вспомогательные. Технические требования к автоматизации
ISO 8528-12:1997 Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Части с1 по 12
СТ РК ГОСТ Р 53174-2009 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия.

Потенциальному поставщику в составе заявки необходимо предоставить гарантийное письмо (в форме электронной копии) о сохранении имеющихся рабочих мест при участии в закупках (лоте) на сумму до 500 миллионов тенге без учета НДС.

Подписал
Дата подписания

Нурлубаев Мурат
16.09.2020

