



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 438705
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (13808 Т, 1534906)

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13808 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей, для оборудования АТС
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, "г.Алматы, ул.2-я Гончарная 145А, (РДТ ""Алматытелеком""))"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МС-БП-24/60 - (Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей)

Поставка товаров согласно приведенным данным в Приложение 1, (№ Лота в ПЗ SAP14143 Т/ № Лота в ПЗ-13808 Т, Уник.Номер 3240529). Товар и его технические характеристики оборудования должны соответствовать с приведенными ниже условиями.

Поставляется новым, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении.

Плата МС-БП-24/60 это модуль блока питания для ЦАТС МС240

Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам нижеприведенной таблице

№ п/п Наименование оборудования характеристика

1 МС-БП-24/60 Блок питания МС-БП-24/60 служит для формирования напряжений, необходимых для работы модулей АТС.

Выпускается четыре типа модулей БП:

МС-БП-24/60 – блок питания без ГИВ, напряжение питания абонентских комплектов – 60В;

МС-БП-24/60В – блок питания с ГИВ, напряжение питания абонентских комплектов – 60В;

МС-БП-24/60М – блок питания без ГИВ, напряжение питания абонентских комплектов – 48В;

МС-БП-24/60МВ – блок питания с ГИВ, напряжение питания абонентских комплектов – 48В.

Номиналы напряжений, формируемые модулями БП

Назначение Тип модуля БП

МС-БП-24/60

МС-БП-24/60В Тип модуля БП

МС-БП-24/60М

МС-БП-24/60МВ

Питание цифровой части модулей АТС (+5Вц) +5 В +5 В

Питание аналоговой части модулей АТС ±5 В ±5 В

Питание реле +12 В +12 В

Питание абонентских комплектов (пониженное) -24 В -24 В

Питание абонентских комплектов -60 В -48 В

Вспомогательное питание абонентских комплектов +60 В +48 В

Гарантийный период на блок МС-БП-24/60 в комплекте составляет не менее 12 месяцев;

Наименование товара Марка/Модель

Наименование производителя





Страна происхождения

Так же необходимо смотреть приложения к ТС.

Приложение

Приложение 8 БП 24.60 2020 - 13808.doc

Подписал

Дата подписания

КОЗУБАЕВ ЖЕНИС

20.05.2020

