



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 483237
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1534-4 Т, 1716542)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1534-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, предохранительный, для автогазонаполнительной компрессорной станции
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Предохранительный клапан сбросной ПСК-50.8.1000.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промзона-4, здание №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан предохранительный
ГОСТ 31294-2005

Предохранительный клапан сбросной ПСК-50.8.1000.
Условный проход Ду: 50 мм
Диапазон настройки клапана: 125-1000 кПа
Тип соединения с газопроводом: резьба внутренняя, трубная

Требования к потенциальному поставщику:
Предоставление гарантии на поставляемый товар сроком на 12 месяцев и не ранее 2019 года изготовления.
По техническим вопросам обращаться: Зам. Начальника ПТО: Тажибаев К.С. 8(7292)211-149

Подписал ЖАНГИРХАНУЛЫ БАУЫРЖАН
Дата подписания 23.09.2020

