



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 499075
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (406-1 Т, 1766816) Реле контроля переключателя

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	406-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле контроля переключателя, для масляного трансформатора
Дополнительная характеристика	Наименование: Реле контроля переключателя URF 25/10
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Центральный склад филиала "Акмолинские МЭС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Реле контроля для ступенчатого переключателя URF 25/10 типовой код 12 - предназначена для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов от повреждений, сопровождающихся возникновением ускоренного потока масла из бака контактора в расширитель.

2.1.1 Технические данные

Тип газового реле – 12 (URF 25/10)

Вид соединения – Фланец круглый с 4 отверстиями диаметром -14 мм

Условный проход трубы (диаметр) – 25 мм

2.1.2 Характеристики

Диапазон температур: Окружающая температура: -40 оС до +55 оС

Рабочая зона: -40 оС до +115 оС

Уставка клапанного затвора – 2,5 м/с ± 15%

Уставка контактов – 1-замыкатель

Маслоспускной винт – Да

Степень защиты – IP 56

Напряжение вторичных цепей – АС 5 В – макс. 250 В

DC 5 В – макс. 250 В

Ток вторичных цепей – АС 0,01 А – макс. 6 А

DC 0,01 А – макс. 6 А

Подключаемая мощность – АС макс. 1500 ВА

DC макс. 1250 Вт

Кабельная арматура – М20х1,5 - 1 кабельная арматура и 1 глухое болтовое соединение

Цвет корпуса – RAL 7033

3. Прочие характеристики:


3.1. Год выпуска товара: не ранее 2020 года.

3.2. Потенциальный поставщик в ценовом предложении должен предоставить информацию по стране-происхождения товара и заводу-изготовителю.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические.

5. Проверка и испытание: при поставке товара поставщик должен предоставить протоколы испытаний, проведенных на заводе изготовителе.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара.





3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 23216-78	315561	Межгосударственный стандарт	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	МКС: 29.020 КГС: Е09	СССР (СССР)	44	Электротехника в целом	Действует		01.07.1979	

Подписал
Дата подписания

Сейсенбеков Ерлан Дуйсеналиевич
09.11.2020

