



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 466803 , Услуги по проведению аудита в области пожарной безопасности (повтор)
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (161 У, 1654590) Услуги по проведению технического аудита

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Организатор: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	161 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по проведению технического аудита, Услуги по проведению технического аудита
Дополнительная характеристика	Услуги по проведению аудита в области пожарной безопасности
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. Е-10 д. 17/12
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пожарный аудит проводится с целью получить объективную картину степени обеспечения пожарной безопасности здания, расположенного по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", ул. Е10, 17/12 (далее - Объект) в соответствии с законом Республики Казахстан «О гражданской защите», Приказом Министра внутренних дел РК от 3 апреля 2017 года № 240 «Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности».

1. В рамках проведения аудита в области пожарной безопасности Исполнитель должен:

- проанализировать документы, характеризующие пожарную опасность Объект, а также уровень подготовки персонала, проанализировать уровень подготовленности руководителей и персонала Объекта в области пожарной безопасности;
- обследовать Объект для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности Объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия Объекта требованиям пожарной безопасности;
- обследовать состояние системы видеонаблюдения (оборудование производителя «Макроскоп») интегрированную с системой пожарной безопасности, производителя «Болид»;
- обследовать состояние установок пожарной автоматики, оборудование производителя «Болид»;
- обследовать состояние первичных средств пожаротушения и противопожарного водопровода, оборудование насосных станций марки «Grundfos»;
- обследовать состояние системы автоматического пожаротушения (спринклерная система), оборудование насосных станций марки «Grundfos»;
- обследовать состояние автоматической системы порошкового пожаротушения, производители системы обнаружения – «Орион», модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2;
- Обследовать состояние аварийно-пожарного оповещения, производители «Мета», «Сонар»;
- обследовать состояние системы резервирования электрического питания, оборудование производителя «Schneider Electric»;
- обследовать состояние автоматической системы дымоудаления и подпора воздуха, производителя «Болид»;
- обследовать состояние системы контроля управления доступом, оборудование производителя «Болид»;
- обследование работоспособности автоматических систем пожаротушения, лифтов, источника резервного электропитания, системы контроля управления доступом и других смежных систем при сценарии пожара;
- провести консультацию с Заказчиком по приведению Объекта в пожаробезопасное состояние;
- провести обучение по пожарно-техническому минимуму выделенных работников Заказчика (не более 10 человек) с предоставлением соответствующих документов (удостоверение и протокол о прохождении обучения);
- разработать и согласовать с Заказчиком мероприятия по устранению отступлений от требований норм в области гражданской защиты, выявленных в ходе проведения аудита и предложения по улучшению пожарной безопасности;
- совместно с Заказчиком провести работу не требующую дополнительных затрат по приведению Объекта в пожаробезопасное состояние;
- произвести расчет риска в области пожарной безопасности при помощи специализированного программного обеспечения;
- по результатам аудита представить Заказчику заключение аудита в области пожарной безопасности включающее в себя сведения о рассмотренных в процессе аудита документах и обследованных технических системах, о соответствии систем обеспечения





пожарной безопасности Объекта, а также организационно-технических мероприятий согласно требованиям пожарной безопасности;

- Заключение аудита должно быть действительно в течении одного года со дня его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- потенциальный Исполнитель должен в течение пяти рабочих дней после утверждения заключения представить копию заключения в территориальное подразделение уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

2. Исполнитель должен обеспечить за свой счет следующие сопутствующие услуги:

- проезд специалистов Исполнителя на Объект Заказчика и обратно;
- хранение, доставку, разгрузку инструмента, оборудования необходимых для оказания услуг по договору, до места оказания услуг;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика;
- организацию и соблюдение требований безопасности и охраны труда и пожарной безопасности норм санитарии и гигиены работниками Исполнителя при оказании услуг по договору.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним):

- Для участия в закупках потенциальный поставщик должен приложить к тендерной заявке следующие документы:
- аттестат аккредитации на осуществление аудита в области пожарной безопасности, выданный уполномоченным органом.
- сертификаты и иные аккредитационные документы на специалистов/Исполнителя о допуске к работам и прохождении обучения по используемым Заказчиком следующим системам пожарной безопасности: «Орион», «Macroscop», «Schneider Electric».
- Для оказания указанных услуг в команде Исполнителя в обязательном порядке должна входить экспертная группа численностью не менее 8 работников, указанных в приложении №1 к Технической спецификации.
- Договор страхования гражданско - правовой ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда при осуществлении аудита, заключенного со страховой организацией, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по данному виду обязательного страхования (приложить копию договора).
- Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующим в Республике Казахстан нормативным актам и требованиям настоящей технической спецификации закупаемых услуг.
- В случае некачественного оказания услуг Исполнитель должен в течении 20 (двадцати) календарных дней устранить за свой счет недостатки и дефекты, допущенные в ходе оказания услуг Исполнителем и обнаруженные Заказчиком.
- Сроки проведения аудита составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора.

По вопросам технической спецификации обращаться:

Ким Леонид

Тел. вн. 7172 45-80-76 (10111)

E-mail: lkim@kazatomprom.kz

Подписал

Дата подписания

Жумагалиев Аскар Канатович

04.08.2020

