



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 341734
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1649-3 Т, 1151400) Щит освещения

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Организатор Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1649-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит освещения, для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока, встраиваемый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ЩНО- 1Х100+12Х20А. IP-67.
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. З. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Комплектность:
- Прочие характеристики:
- Соответствие стандартам (международным/внутренним): Соответствие международным/внутренним стандартам
- Проверка и испытание:
- Гарантийный срок на поставляемый товар (пробег): в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки.
- Год выпуска: 2019 год
- В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в РК:
- Данный товар закупается для замены вышедшего из строя.
- Страна происхождения: указывается потенциальным поставщиком
- Завод-изготовитель: указывается потенциальным поставщиком
- Подробное техническое описание изделия, в том числе габаритные размеры, маркировку взрывозащиты, конструктивные особенности, материальное исполнение, среда применения и пр.:ЩНО: Щит наружного освещения. Исполнение: Навесной IP-67, УХЛ1. Используется под открытым небом. Вводной авт выключатель трёхполюсный "ABB" 100А Кол-1шт. Магнитный пускатель трёхполюсный "ABB" 100А -Кол-во-1шт. Отходящие авт выключатели "ABB" однополюсные I-20А Кол-во 12 штук. Выбор режима работы: Переключатель двух позиционный "вкл/выкл" установлен на дверце снаружи. Световая сигнализация "вкл/выкл" установлена на дверце снаружи. 13 кабельных выводов в комплекте.

Подписал
Дата подписания

Утепкалиева Ажар Жусиповна
10.10.2019

