



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1030914 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (724-3 Т, 3762955) Тік тұру

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ
Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	724-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тік тұру, темір бетонды, маркасы СВ
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: СВ Дірілдейтін темірбетон тірегі (дірілді тірек) 110-3,5
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ө., Ақтау қ., Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. Түрі: СВ 110-3, 5; Ұзындығы (мм): 11000; бетон көлемі (м3): 0,45; геометриялық көлемі, м3 .
2.2. Тауар жаңа, шыққан уақыты 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс.
2.3. Тауарға кепілдік тауарды беруді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрауы тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша жауапты тұлғаның байланыстары: аты-жөні: Нурмағанбетов А., телефон: раб. 8-7292- 525780 (вн.2080), электрондық пошта: a.nurmaganbetov@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----






1	Иә	СТ РК 2387-2013	371346	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Стойк и желе зобетон ны е вибри рованн ы е для опор линий электр оперед ачи Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на железобе тонные вибриров анные стойки (далее - стойки), предназн аченные для опор высоково льтных и низково льтных линий электроп ередачи номинал ьного напряже ния, соответс твенно, 6-10 кВ и 0,38 кВ.	Нет ()	0	Бето нные конс трук ции	Действует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан 19 ноября 2013 года № 535-од	01.01.2 015
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на опоры железобе тонные вибриров анные (далее - опоры), изготавл иваемые из тяжелого бетона методом вибриров ания и предназн аченные для опор						





2	Иә	СТ РК 2617-2015	383434	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Опоры железо бетонн ые вибри рованн ые Техни ческие условия	воздушн ых линий электроп ередачи напряже нием от 0,38 до 20 кВ. Опоры предназн ачены для эксплуат ации: а) При расчетно й температ уре наружно го воздуха до минус 55 °С включит ельно. б) При сейсмичн ости площадк и строител ьства до 9 баллов включит ельно, в условиях газовой среды с неагресс ивной степенью воздейст вия в) В сухих и мокрых грунтах с неагресс ивной, слабоагр ессивной и среднеагр ессивно й степенью воздейст	"Қазақста н стандартт ау және сертифика ттау институты " РМҚ (г. Нур- Сұлтан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Бето нные конс трук ции	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 24.11.20 15 года № 236- од.	01.01.2 017
---	----	--------------------	--------	---	--	--	---	---	-------------------------------------	-----------	---	----------------





						вия. При эксплуат ации опор в мокрых грунтах со слабоагр ессивной и среднеагр ессивно й степенью воздейст вия должны выполня ться дополнит ельные требован ия, установл енные проектно й документ ацией и указанны е в заказе на изготовл ение опор.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Қол қойған
Қол қойылған күні

Жамалидденов Умирбай Амантаевич
23.09.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1030914
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (724-3 Т, 3762955) Стойка

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актау" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	724-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Стойка, железобетонная, марка СВ
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Стойка железобетонная вибрированная СВ (стойка вибрированная) 110-3,5
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Тип: СВ 110-3,5; Длина (мм) : 11000; Объем бетона (м3): 0,45; Геометрический объем, м3.
2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.
2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки передачи товара.

Контакты ответственного лица по вопросам Технической спецификации: ФИО: Нурмаганбетов А., телефон: раб. 8-7292-525780 (вн.2080), Электронная почта: a.nurmaganbetov@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------





1	Да	СТ РК 2387- 2013	371346	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Стойки железобетон ные вибрирован ные для опор линий электропере дачи Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на железобе тонные вибриров анные стойки (далее - стойки), предназн аченные для опор высоково льтных и низковольт ных линий электроп ередачи номиналь ного напряжен ия, соответст венно, 6- 10 кВ и 0,38 кВ.	Нет ()	0	Бето нные конс трук ции	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан 19 ноября 2013 года № 535-од	01.01. 2015
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на опоры железобе тонные вибриров анные (далее - опоры), изготавл иваемые из тяжелого бетона методом вибриров ания и предназн аченные для опор воздушн						



2	Да	СТ РК 2617- 2015	383434	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Опоры железобетон ные вибрирован ные Технически е условия	ых линий электроп ередачи напряжен ием от 0,38 до 20 кВ. Опоры предназн ачены для эксплуат ации: а) При расчетно й температ уре наружног о воздуха до минус 55 °С включите льно. б) При сейсмичн ости площадк и строител ьства до 9 баллов включите льно, в условиях газовой среды с неагресс ивной степенью воздейст вия в) В сухих и мокрых грунтах с неагресс ивной, слабоагр ессивной и среднеагр ессивно й степенью воздейст вия. При эксплуат	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Бето нные конс трук ции	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 24.11.2 015 года № 236-од.	01.01. 2017
---	----	------------------------	--------	---	---	--	--	---	-------------------------------------	---------------	--	----------------



						ации опор в мокрых грунтах со слабоагр ессивной и среднеагр ессивно й степенью воздейст вия должны выполнят ся дополнит ельные требован ия, установл енные проектно й документ ацией и указанны е в заказе на изготовл ение опор.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Подписал

Дата подписания

Жамалидденов Умирбай Амантаевич

23.09.2024