


Утверждаю:
Начальник
Макатского эксплуатационного
локомотивного депо
 Самаликов А.И.
« 13 » 03 2020 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию газовых установок, оборудования, систем, аппаратов, газопроводов АО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Атырауское отделение ГП» Макатское эксплуатационное локомотивное депо (далее ТЧЭ-4).

По ТЧЭ-4 Макат, необходимо произвести техническое обслуживание газовых котлов, техническое обслуживание Газо Регуляторный Пункт Шкафной (ГРПШ), техническое обслуживание подземного газопровода (обход и осмотр подземного газопровода).

1. Здание СБК ТЧЭ-4.

- газовый котел отопительный водогрейный Чейль-бойлер STS-5000 – 2 шт.
- техническое обслуживание ГРПШ – 400-1 - 1шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макатский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 56.

2. Здание ПТОЛ цех ТО-2.

- газовый котел отопительный водогрейный KBSK500 – 2 шт.
- техническое обслуживание ГРПШ – 400-1 - 1шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макатский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 90.

3. Здание цех эксплуатации.

- газовый котел отопительный водогрейный КОВ-20СТ "Сигнал" – 2 шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макатский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 55.

4. Здание АБК ТЧЭ-4.

- Газовый котел отопительный водогрейный КОВ-16СТ "Сигнал" – 1 шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макатский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 90.

5. Услуги по техническому обслуживанию газопроводов (обход и осмотр подземного газопровода) ст.Макат.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макатский район, п.Макат, ул. Л.Шахатова, 56.

6. Дом отдыха локомотивных бригад по ст.Сагиз.

- газовый котел отопительный водогрейный КОВ-100СТ "Сигнал" – 2 шт.

- техническое обслуживание ГРПШ-07-1У1 - 1шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Сагиз, ул. С.Бейбарыса, 23.

7. Дом отдыха локомотивных бригад по ст.Кульсары.

- газовый котел RB-366GMF Rinnai – 2 шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул. Ж.Аймауытова, 24.

Общее описание задания:

1. Техническое обслуживание газовых котлов должно предусматривать: периодические очистки котла с газовой стороны; промежуточные осмотры котла; химические очистки котла со стороны пароводяного пространства по согласованию; осмотр и ремонт кладки арматуры котла и его средств автоматизации.

Очистку поверхностей нагрева с газовой стороны следует производить при соблюдении следующих общих требований:

- 1) Обдувку или обмыв сажи начинать сверху;
- 2) Расширительные швы футеровки топки тщательно очищать от сажи и золы;
- 3) Следить за удалением всех отложений (особенно смолистых);
- 4) Перед производством работ в топках принимать меры предупреждения ожогов;
- 5) После обдувки тщательно очищать топку и дымоходы от золы и сажи.
- 6) Проверка пуска-наладку автоматики горелки и котла.

2. Техническое обслуживание ГРПШ.

3. Техническое обслуживание подземного газопровода (обход и осмотр подземного газопровода).

Общие требования:

- качество выполняемых работ;
- бесперебойная и безаварийная работоспособность;
- обеспечение гарантии в течение 12 месяцев с даты их приемки по акту выполненных работ;
- повторный ремонт в гарантийный срок производится за счет Поставщика;
- своевременное устранение обнаруженных недостатков.

4. Техническое обслуживание газовой плиты.

- визуальная проверка целостности и соответствие нормативным требованиям;

- проверка герметичности и соединений отключающих устройств;
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (разборка и смазка кранов);
- очистка горелок от загрязнений;
- проверка пламени, при необходимости регулировка пламени;

Начальник ПТО



А. Жиеналиев

Исп: Нурсеитов Р. – ТЧЭТм-4
Тел: 87123961068