



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 532485  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (55-1 У, 1878859) Услуги по огнезащитному предохранению древесины

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"  
Организатор: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 55-1 У                                                                                                                   |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по огнезащитному предохранению древесины, Услуги по предохранению древесины путем обработки огнезащитным составом |
| Дополнительная характеристика         | Огнезащитная обработка деревянных конструкций объекта 0.4, г. Акколь                                                     |
| Количество                            | 1.000                                                                                                                    |
| Единица измерения                     | -                                                                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Аккольский район, Аккольская г.а., г.Акколь, Объект 0.4 филиала                          |
| Условия поставки                      | -                                                                                                                        |
| Срок поставки                         | с 06.2021 по 06.2021                                                                                                     |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                  |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций  
объектов филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС»

- Объект 0.4;

- Согласно требованиям главы «Содержание зданий и сооружений» п.32 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» №123 от 20.02.2015 года деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом.
- Представляемые для испытаний огнезащитные средства должны соответствовать требованиям СТ РК 1185 и ГОСТ 30333. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы защищенной древесины при испытании не превышала 25% (п.7.30 СНиП РК 2.02.-05-2009), не токсичен, не имел запаха, применения известковых или вододисперсионных растворов категорически не допускается. Эксплуатация древесины пропитанной огнезащитным раствором должна быть гарантийным сроком не менее 2 года (огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны сохранять огнезащитную эффективность объекта огнезащиты в течение срока службы установленного производителем продукции). При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций необходимо строго соблюдать требования нормативных документов к подготовке поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя огнезащитного состава. Все без исключения поверхности деревянных конструкций должны быть антисептированы составами, безвредными для человека, нелетучими, непылящими и обеспечивающими полную гарантию от появления грибковых образований, дереворазрушающих насекомых и болезнетворных бактерий.
- Соответствие условий хранения огнезащитных составов требованиям НД (нормативных документов), проведение работ по нанесению огнезащитных составов (пропиток) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты.
- Для определения площади свежей проведенной огнезащитной обработки необходимо в огнезащитный состав (раствор) добавлять цветной колер или краситель (в случае если огнезащитный раствор бесцветный), в противном случае услуга не будет считаться исполненной.  
Раствор огнезащитного состава должна быть подготовлена в присутствии заказчика (во избежание большой пропорции воды и т.д.) с соблюдением пропорций указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного средства, раскопанные или просрочные (открытые жидкие канистры, распакованные мешки) огнезащитные средства категорически к применению не допускаются. Качество обработанных поверхностей пропиточными составами будут проверяться в нескольких местах по усмотрению заказчика (ножом снимается стружка толщиной 1 мм, при поджигании стружка хорошо обработанной, пропитанной древесины не должна гореть). В случае возгорания древесины огнезащитная обработка будет проводиться дополнительно по





требованию заказчика.

5. При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций необходимо строго соблюдать требования Технического регламента «Требования к безопасности деревянных конструкций» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.12.2008 года №1265.

6. Гарантийный период на закупаемые услуги должен составлять не менее 24 месяцев, с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг).

Места оказания услуг (по объектам):

- Объект 0.4 Главный корпус – 550,0м2 (Акмолинская область, г.Акколь).

Всего по Объекту 0.4 –550м2.

### 3. Технические стандарты

| № п / п | Зарегистрирован в РК | Обозначение     | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                  | Область применения                                                                                                                                                                                                                                         | Разработчик              | Страницы | МКС                                                              | Статус    | Приказ                                                                                                                                                                 | Дата введения | Дата по |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1       | Да                   | ГОСТ 30333-2007 | 336646          | Межгосударственный стандарт | Паспорт безопасности химической продукции и. Общие требования | Устанавливает основные требования к паспорту безопасности химической продукции в части его построения, содержания, изложения и оформления включаемой в него информации. Распространяется на паспорт безопасности, разрабатываемый для химической продукции | Российская Федерация ( ) | 11       | Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена | Действует | Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2010 г. № 180-од введен в действие в качестве национального стандарта с 24.10.2007 г. | 28.04.2010    |         |

Подписал  
Дата подписания

Мустафина Камшат  
22.01.2021

