



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1029360 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 47 (7694 У, 3757967) Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "КТЖ -Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің "ЖТ Алматы бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7694 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	ҚР ҚН талаптарына сәйкес өрт күзет сигнализациясына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 2.02-11-2002 " ғимараттарды, үй-жайларды және жарақтарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықтау және адамдарды өрт туралы хабардар ету нормалары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Область Жетісу, Алакольский район, ст. Достык
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары


- Өлшем бірлігі м²/ай;

- Көлемі _____;

- Нысанның орналасқан мекенжайы _____;

1. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтері

ҚР ЕЖ 2.02-102-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы» және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық және техникалық актілері талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.





2. Өрт дабылы құралдарына техникалық қызмет көрсету кезінде ай сайын мынадай қызметтер көрсетілуі тиіс:

- өрт қауіпсіздігі құралдарын механикалық зақымданулардың, коректендіру көздерінің ажыратқыштарының болмауына сыртқы тексеру;
- аккумуляторлық батареялардың жұмыс кернеуін тексеру, қажет болған жағдайда аккумуляторлық батареяларды ауыстыру;
- сақтандырғыштардың жағдайын және олардың номиналдарын тексеру, қажет болған жағдайда сақтандырғыштар мен олардың компоненттерін ауыстыру;
- аспаптардың бекітілуін тексеру, шаң мен ылғалды жою, түйіспелерді тазалау, реттеу;
- өрт хабарлағыштары бар шлейфтерді тексеру (штепсельдік розеткалар, коммутаторлық шамдар, сигналдық табло, акустикалық және жарық сигналдары (жылу хабарлағышы);
- әрбір инфрақызыл датчиктің (детектордың) дұрыс орнатылуын тексеру;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа (түтін хабарлағышы) сәйкес датчиктің сезімталдығын тексеру;
- өрт қауіпсіздігі аспаптары немесе кез келген датчиктердің бірі ақаулы болған кезде оны жөндеу немесе ауыстыру жүргізуге міндетті.

3. Тапсырыс берушінің тиісті хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, не тапсырыс беруші белгілеген өзге де мерзімде табылған ақауларды өз есебінен, өз күшімен жоюға міндетті.

Сапа кепілдігіне қойылатын талаптары:

Егер кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші орындалған қызметтердің кінәсінен ақаулар анықталса, Жеткізуші Тапсырыс берушіден тиісті хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде не тапсырыс беруші белгілеген өзге де мерзімде табылған ақауларды өз есебінен, өз күшімен жоюға міндетті.

Жеткізуші орындалған қызметтердің сапасына орындалған қызметтер туралы актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл ішінде орындалған қызметтердің сапасына кепілдік береді.


Көлемі: айына 246 м2

Қол қойған

Қол қойылған күні

Тастемирова Феруза Кудайбергеновна

12.09.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1029360
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 47 (7694 У, 3757967) Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогового оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Алматынское отделение ГП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7694 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогового оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогового оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарно охранной сигнализации согласно требований СН РК 2.02-11-2002 "Нормы оборудования зданий, помещений сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Область Жетісу, Алакольский район, ст. Достык
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


- Единица измерения: м2/месяц;

- Объем _____;

- Адрес расположения Объекта _____;

1. Услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации должны быть оказаны согласно требованиям СП РК 2.02-102-2022

«Пожарная автоматика зданий и сооружений», нормативных правовых и технических актов Республики Казахстан.





2. При техническом обслуживании средств пожарной сигнализации ежемесячно должны быть оказаны следующие Услуги:

-внешний осмотр приборов пожарной безопасности на отсутствие механических повреждений, разъемов источников питания;

-проверка рабочего напряжения питания аккумуляторных батарей, служащих питанием, при необходимости замена аккумуляторных батарей;

-проверка состояния предохранителей и их номиналов, при необходимости производить замену предохранителей и их комплектующих;

-проверка крепления приборов, удаление пыли и влаги, очистка, регулировка контактов;

-проверка шлейфов с пожарными извещателями (штепсельные гнезда, коммутаторные лампы, сигнальные табло, акустические и световые сигналы (тепловой извещатель);

-проверка правильности настройки каждого инфракрасного датчика (извещатель);

-проверка чувствительности датчика в соответствии с инструкцией по эксплуатации (дымовой извещатель);

-при неисправности приборов пожарной безопасности или одного из любых датчиков произвести его ремонт или замену.

3. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации проводятся по заявке заказчика в течение года.

Требования к гарантии на качество:

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Поставщика, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

Поставщик гарантирует качество выполненных услуг в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Объем: 246 м2/месяц

Подписал

Дата подписания

Тастемирова Феруза Кудайбергеновна

12.09.2024

