

Техническая спецификация к приложению 2

Услуги по поверке/калибровке средств измерений (Поверка измерительных трансформаторов напряжения 500 кВ согласно приложению 1531 У)

Исполнитель:

- прикрепляет к технической спецификации комплект документов на право поверки измерительных трансформаторов с первичным напряжением 500 кВ согласно приложению (копии оригиналов аттестата и области аккредитации на право поверки СИ, в соответствии с Законом РК от 07.06.2000 года N 53-ІІ, «Об обеспечении единства измерений» статьи 18, 19);

- принимает на себя обязательства оказать услуги по поверке измерительных трансформаторов с первичным напряжением напряжения 500 кВ на месте их эксплуатации, своими силами и средствами (субподряд запрещен), в объеме и качестве согласно приложению;

- поверка измерительных трансформаторов проводится с применением мобильного источника высокого напряжения мощностью не менее 50 кВА с номинальным значением частоты 50 Гц, с возможностью регулирования частоты в пределах от 49 до 51 Гц, обеспечивающий возможность регулирования напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216–2011.

Использование реального напряжения высоковольтной сети в качестве источника при поверке измерительных трансформаторов напряжения 500 кВ не допускается.

№ п/п	Место расположения	Наименование средств измерений подлежащих поверке	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	ЮМЭС	Измерительный трансформатор первичного напряжения 500 кВ, фаза	500 000/ $\sqrt{3}$ /100 $\sqrt{3}$ В; кл. т. 0,2S	шт	6