

Утверждаю
Заместитель Генерального
директора по обеспечению
АО «КТЖ-Грузовые перевозки»
Кудайбергенов А.Ж.

« 24 » ноября 2019 года

**Образец технической спецификации
на услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря
Заказчик: Департамент по учету имущества**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря
Дополнительная характеристика	Перезарядка огнетушителя порошкового ОП-5. Рабочие температуры от -40 °С до +50 °С; Длина струи огнетушащего вещества -3,5 м; Время подачи огнетушащего средства - 6 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) - 2А; 89В(2,8); Кол-во огнетушащего вещества-5 кг; Рабочее давление, МПа(кгс/м2) при t=20+/-5 градусов - 1,57 (16); Габаритные размеры - 450мм*320 мм*300 мм. Масса - 6,8 кг.
Место поставки	Филиалы акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки"
Срок поставки	С даты подписания договора по 31.12.2020г.
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Требования к выполнению работ и услуг:

1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.

2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя;

3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;

4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;

5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «отделений ГП»

6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

3. Требования к гарантии на качество:

Исполнитель обязан, для выполнения Услуг по Договору использовать материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан ГОСТам и/или ТУ и т.д.

Услуга должна быть выполнена без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего условиям Договора.

Исполнитель гарантирует качество выполненных Услуг в течение гарантийного срока, установленного в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

4. Объемы работ и услуг:

Объемы закупаемых услуг _____ штучно.

Директор Департамента
по учету имущества



М.Айтпаев

Согласованно: _____ ГПО