



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 464635
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (378 Т, 1646424) Огнетушитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	378 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнетушитель, порошковый
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Огнетушитель ОП-10
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, "промзона, склад ТОО ""Кен-Курылыс-Сервис""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель ОП-10

- предназначен для тушения пожаров классов А,В,С,Е (до 1000В);

Огнетушитель порошковый должен соответствовать к СТ РК ГОСТ Р 51057-2005.

-порошковые огнетушители объемом,10л(массой огнетушащего вещества,9кг);

-переносные огнетушитель с полной массой не более 20кг.;

- продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 15 с;

- длина струи ОТВ не менее 4,0 м;

- диапазон температуры эксплуатации от -40 до +50 С0;

-конструкция переносного порошкового огнетушителя(1-корпус; 2-заряд ОТВ/порошок/; 3-сифонная трубка; 4-баллон с газом,вытесняющим ОТВ; 5-газовая трубка с аэратором; 6- манометр; 7-ручка для переноски; 8-рычаг запорно-пускового устройства; 9-гибкий шланг насадок для подачи ОТВ из огнетушителя, установленный на шланге; 10-предохранительная чека.)

- кронштейн для крепления огнетушителя;

-каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации;

-этикетка огнетушителя и его эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию) должны быть выполнены на русском языке (в том числе и для огнетушителей, импортируемых из-за границы) в соответствии с требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 и ГОСТ 2.601

-на опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год его изготовления.

-корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет ГОСТ Р 12.4.026

-огнетушители должны быть в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства, обеспечивать тушение модельных очагов пожара не ниже рангов, указанных в стандартах для огнетушителей.

-прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара.

-зарядка огнетушителей ОП-10 должна производиться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Обязательные требования: поставщику необходимо заполнить столбец с указанием товарного знака, наименование и адрес завода изготовителя, а также предоставить паспорт и сертификат соответствия к товару.

График поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяцев от даты поставки.

Поставка продукции производится по адресу: г.Жанаозен, промзона, склад ТОО «ККС»

Примечание: потенциальный поставщик должен представить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с





содержанием данной технической спецификации.

Подписал
Дата подписания

САРЫЕВ ГАЛЫМЖАН КАБУЛБЕКОВИЧ
27.07.2020

