



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 469691
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (9089-1 Т, 1665997)

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9089-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнетушитель, порошковый
Дополнительная характеристика	Наименование: Огнетушитель порошковый ОП-2
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, "центральный склад филиала "Северные МЭС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Огнетушитель порошковый закачной ОП-2.

Класс пожара – А,В,С,Е.

Вместимость корпуса – не менее 2,3л.

Масса заряда порошка – не менее 2,0кг.

Продолжительность подачи ОТВ - не менее 6с.

Длина струи – 2м.

Рабочее давление - 1.4±0.2 Мпа.

Диапазон рабочих температур - -50...+50°С.

Срок службы огнетушителя - 10лет.

Комплектация: огнетушитель, заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) - 1 шт., руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
2	СТ РК 1487-2006 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

Подписал

Бондарь Татьяна Николаевна

Дата подписания

13.08.2020

