



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 429274
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3475 У, 1498791) Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов

Заказчик: Акционерное общество "КТЖ-Грузовые перевозки"

Организатор: Филиал акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Атырауское отделение ГП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3475 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов, Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов
Дополнительная характеристика	Техническое обслуживание котельной согласно технической спецификации. Техническое обслуживание котельной
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 56 (ТЧЭ-4 Макад).
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Услуги по техническому обслуживанию газовых установок, оборудования, систем, аппаратов, газопроводов должны вестись в соответствии с Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года №532-IV ЗРК.

3. Требования к гарантии на качество:

3.1. Поставщик гарантирует качество выполненных Услуг в течение гарантийного срока.

3.2. Поставщик при нахождении на территории Заказчика обязан соблюдать все требования, установленные в сфере безопасности и охраны труда, соблюдать требования пожарной, экологической безопасности, нести ответственность за нанесение ущерба имуществу Заказчика. Услуги по техническому обслуживанию газовых установок, оборудования, систем, аппаратов, газопроводов АО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Атырауское отделение ГП» Макадское эксплуатационное локомотивное депо (далее ТЧЭ-4).

По ТЧЭ-4Макад, необходимо произвести техническое обслуживание газовых котлов, техническое обслуживание Газо Регуляторный Пункт Шкафной (ГРПШ), техническое обслуживание подземного газопровода (обход и осмотр подземного газопровода).

1. Здание СБК ТЧЭ-4.

- газовый котел отопительный водогрейный Чейль-бойлер STS-5000 – 2 шт.

- техническое обслуживание ГРПШ – 400-1 - 1шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макадский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 56.

2. Здание ПТОЛ цех ТО-2.

- газовый котел отопительный водогрейный KBSK500 – 2 шт.

- техническое обслуживание ГРПШ – 400-1 - 1шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макадский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 90.

3. Здание цех эксплуатации.


- газовый котел отопительный водогрейный КОВ-20СТ "Сигнал" – 2 шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макадский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 55.

4. Здание АБК ТЧЭ-4.

- Газовый котел отопительный водогрейный КОВ-16СТ "Сигнал" – 1 шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Макадский район, п.Макад, ул. Л.Шахатова, 90.





5. Услуги по техническому обслуживанию газопроводов(обход и осмотр подземного газопровода) ст.Макат.
Место выполнения работ: Атырауская область, Макатский район, п.Макат, ул. Л.Шахатова, 56.

6. Дом отдыха локомотивных бригад по ст.Сагиз.

- газовый котел отопительный водогрейный КОВ-100СТ "Сигнал" – 2 шт.

- техническое обслуживание ГРПШ-07-1У1 - 1шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Сагиз, ул. С.Бейбарыса, 23.

7. Дом отдыха локомотивных бригад по ст.Кульсары.

- газовый котел RB-366GMF Rinnai – 2 шт.

Место выполнения работ: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ул. Ж.Аймауытова, 24.

Техническое обслуживание газовых котлов должно предусматривать: периодические очистки котла с газовой стороны; промежуточные осмотры котла; химические очистки котла со стороны пароводяного пространства по согласованию; осмотр и ремонт кладки арматуры котла и его средств автоматизации.

Очистку поверхностей нагрева с газовой стороны следует производить при соблюдении следующих общих требований:

1) Обдувку или обмыв сажи начинать сверху;

2) Расширительные швы футеровки топки тщательно очищать от сажи и золы;

3) Следить за удалением всех отложений (особенно смолистых);

4) Перед производством работ в топках принимать меры предупреждения ожогов;

5) После обдувки тщательно очищать топку и дымоходы от золы и сажи.

6) Проверка пуска-наладку автоматики горелки и котла.

Техническое обслуживание ГРПШ.

Техническое обслуживание подземного газопровода (обход и осмотр подземного газопровода).

Общие требования:

Обход трассы газопровода высокого, среднего и низкого давления, проверка технического состояния задвижек, обход ГРПШ, техобслуживание и текущий ремонт ГРПШ, настройка ПЗК, ПСК, ГРПШ. Обслуживание трассы высокого, среднего и низкого давления, проверка технического состояния плотности кранов на вводе здания, фланцевых и других соединений на газопроводе и комплекс работ по обеспечению функционирования системы газоснабжения (2 раза в год).

Адрес поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Атырауская область, п.Макат, ул. Л.Шахатова, 56 (ТЧЭ-4 Макат).

Кол-во, объем: 1 услуга.

Приложение

Приложение №8.doc

Приложение №6.docx

Приложение №4.docx

Приложение №5.docx

Приложение №7.docx

Приложение 2..pdf

Приложение 2.PDF

приложение 1.xlsx

Приложение 2..docx

Приложение 2.docx

Подписал

Дата подписания

Балабаев Казбек Амантаевич

22.04.2020

