



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 413450
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2919 Т, 1435714) Трубка электроизоляционная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2919 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка электроизоляционная, для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, из поливинилхлоридного пластика
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка линоксиновая d-5 мм, электроизоляционная гибкая ТЛВ
Количество	10.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 02.2020 по 11.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трубка линоксиновая d-5 мм, электроизоляционная, гибкая ТЛВ

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Работающие при постоянном и переменном напряжении до 660 В частоты 50 ГЦ.

Температурный диапазон использования трубок от -50° С до +105°С.

Срок поставки - 20 календарных дней с момента подачи заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 17675-87

Подписал

Кузенова Асель Кумаккалиевна

Дата подписания

10.03.2020

