



Қосымша келісім 897142/2024/1-1
№897142/2023/1 келісім-шартқа арналған

15.08.2024 жылғы

"АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3562421397 12.08.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Эксплуатация цехінің бастығы Кенесбаев Кайрат Жумабекович атынан, бір жағынан, және "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директоры Сипко Сергей Викторович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Шартты орындау мерзімін ұзарту бойынша негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттың 10.1-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«10.1. Осы Шарт 01.01.2024 ж. бастап 31.12.2025 ж. дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады».

1.2. Шарттың 10.2-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«1-қосымшадағы 10.2. Тауарды жеткізу мерзімі 01.01.2024 ж. бастап 19.12.2025 ж. дейін деп оқылсын».

1.3. Шартқа №1 қосымшаның және №2 қосымшаның барлық мәтіні бойынша: "30.11.2024 жылға дейін (қоса алғанда)" деген сөздер, таңбалар мен сандар "19.12.2025 жылға дейін (қоса алғанда)" деген сөздермен, сандармен және белгілермен ауыстырылсын».

2. Қосымша шарттар

2.1. Осы Қосымша келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шартты тоқтатудың өзге де негіздері басталғанға дейін (қайсысы ертерек келетініне байланысты) тоқтатылады.

2.2. Осы Қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз күшінде қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.3. Осы Қосымша келісім орыс және мемлекеттік тілдерде электрондық нысанда жасалды. Тілдік нұсқалар арасында қайшылықтар туындаған жағдайда осы Қосымша келісімнің ережелерін түсіндіру кезінде басымдық орыс тіліндегі қосымша келісімнің мазмұнына беріледі.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Абай, поселок Шульбинск, МИКРОРАЙОН
ПРОМЗОНА, дом 1
BSN 970940002871
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ616017261000001062
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 536-2002 внутренний номер 4207
Эксплуатация цехінің бастығы Кенесбаев Кайрат
Жумабекович

14.08.2024 16:06:07

"ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ.,
Заводская, 2
BSN 010140002020
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ11601A151000881031
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 260-1827
Директоры Сипко Сергей Викторович



15.08.2024 13:10:26





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
753-1 Т	Статор, турбогенератор үшін	Жалпы сипаттамалар: (100.027.002) Стержень нижний; 5БС.541.525-05; медный-изолированный; прямой	1.000	1.000	Дана	1 660 000	Иә	1 859 200	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
756-1 Т	Статор, турбогенератор үшін	Жалпы сипаттамалар: (100.026.001) Стержень верхний; 5БС.541.525; медный-изолированный;	16.000	16.000	Дана	2 432 500	Иә	43 590 400	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
757-1 Т	Статор, турбогенератор үшін	Жалпы сипаттамалар: (100.027.001) Стержень нижний; 5БС.541.525-04; медный-изолированный;	3.000	3.000	Дана	2 957 000	Иә	9 935 520	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
754-1 Т	Статор, турбогенератор үшін	Жалпы сипаттамалар: (100.026.003) Стержень верхний; 5БС.541.525-02; медный-изолированный; прямой длинный	8.000	8.000	Дана	1 505 000	Иә	13 484 800	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3580804571

752-1 Т	Статор, турбогенератор үшін	Жалпы сипаттамалар: (100.027.003) Стержень нижний; 5БС.541.525-07; медный- изолированный; выводной	1.000	1.000	Дана	1 867 000	Иә	2 091 040	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
755-1 Т	Статор, турбогенератор үшін	Жалпы сипаттамалар: (100.026.002) Стержень верхний; 5БС.541.525-01; медный- изолированный; прямой короткий	2.000	2.000	Дана	1 505 000	Иә	3 371 200	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

897142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (753-1 Т, 3336380)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	753-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Статор, турбогенератор үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: (100.027.002) Стержень нижний; 5БС.541.525-05; медный-изолированный; прямой
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төменгі өзек; 5БС.541.525-05; мыс-оқшауланған; түзу .

Өндіруші - "Электр машиналары" зауыты, "Электросила" зауытының заңды мұрагері, Санкт-Петербург, Ресей.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

- 1) Жоғарғы мыс өзегі-СВ 1436/200-80УХЛ4 типті гидрогенератор статорын орау үшін оқшауланған, түзу қысқа;
- 2) Материал-ЖСК сымы-1 2, 0x5, 6 мм;
- 3) Ұзындығы-3048±10 мм;
- 4) салмағы - 30,6 кг;
- 5) дайындауға арналған сызба - 5БС.541.525-05 (дайындаушы зауытта);
- 6) гидрогенератордың құрастыру сызбаларына сілтемелер:

А) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 СБ (2 парақ) - ТС-қа 1-қосымша;



Б) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 (спецификация-6 парақ) - ТС-қа 2-қосымша;

В) статор орамасының өзегі (Құрастыру сызбасы) 5БС.541.458 СБ (2 парақ) - ТС-қа 3-қосымша.

7) түрі-мыс-оқшауланған;

8) өндіруші - "Электросила" зауыты, Санкт-Петербург, Ресей.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданста болмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, өнім берушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Толықтығы

1. Жүктің таңбалануы бар тиісті мөлшердегі қаңқалы ыдыс.
2. Статор орамасының өзектері консервіленген, жеке оралған;
3. Ілеспе құжаттама.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы:

Өндірушінің кепілдік құжаттары (жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай);

Орындаушының кепілдік құжаттары (өндіруші ұсынған мерзімнен кем емес);

Шығарылған елдің тиісті органы белгіленген тәртіппен берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әлеуетті жеткізуші әлеуетті жеткізушінің дайындаушы зауыттың өнімін өткізу құқығын растайтын дайындаушы зауыттан құжаттың электрондық көшірмесін ұсынуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

897142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (756-1 Т, 3336377)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	756-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Статор, турбогенератор үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: (100.026.001) Стержень верхний; 5БС.541.525; медный-изолированный;
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ө., Шүлбі к.ө., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғарғы өзек; 5БС.541.525; мыс-оқшауланған.

Өндіруші - "Электр машиналары" зауыты, "Электросила" зауытының заңды мұрагері, Санкт-Петербург, Ресей.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

- Жоғарғы мыс өзегі-SV 1436/200-80UHL4 типті гидрогенератор статорын орауға арналған, оқшауланған;
- Материал-ЖСҚ сымы-1 2, 0x5, 6 мм;
- Ұзындығы-2988±10 мм;
- Салмағы - 30,4 кг;
- Өндіріске арналған сурет - 5БС.541.525 (дайындаушы зауытта);
- Гидрогенератордың құрастыру сызбаларына сілтемелер:

А) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 СБ (2 парақ) – ТС-қа 1-қосымша;



Б) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 (спецификация-6 парақ) – ТС-қа 2-

қосымша;

В) Статор орамасының өзегі (Құрастыру сызбасы) 5БС.541.458 СБ (2 парақ) – ТС-қа 3-қосымша.

7. Түрі-мыс-оқшауланған;

8. Өндіруші - "Электросила" зауыты, Санкт-Петербург, Ресей.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданста болмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, жеткізушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Толықтығы

1. Жүктің таңбалануы бар тиісті мөлшердегі қаңқалы ыдыс.
2. Статор орамасының өзектері консервіленген, жеке оралған;
3. Ілеспе құжаттама.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы:

Өндірушінің кепілдік құжаттары (жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай);

Орындаушының кепілдік құжаттары (өндіруші ұсынған мерзімнен кем емес);

Шығарылған елдің тиісті органы белгіленген тәртіппен берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әлеуетті жеткізуші әлеуетті жеткізушінің дайындаушы зауыттың өнімін өткізу құқығын растайтын дайындаушы зауыттан құжаттың электрондық көшірмесін ұсынуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

897142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (757-1 Т, 3336376)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	757-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Статор, турбогенератор үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: (100.027.001) Стержень нижний; 5БС.541.525-04; медный-изолированный;
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төменгі өзек; 5БС.541.525-04; мыс-оқшауланған.

Өндіруші - "Электр машиналары" зауыты, "Электросила" зауытының заңды мұрагері, Санкт-Петербург, Ресей.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

- 1) Жоғарғы мыс өзегі-СВ 1436/200-80УХЛ4 типті гидрогенератор статорын орау үшін оқшауланған, түзу қысқа;
 - 2) Материал-ЖСҚ сымы-1 2, 0x5, 6 мм;
 - 3) Ұзындығы-2988±10 мм;
 - 4) салмағы - 30,4 кг;
 - 5) дайындауға арналған сызба - 5БС.541.525-04 (дайындаушы зауытта);
 - 6) гидрогенератордың құрастыру сызбаларына сілтемелер:
- А) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 СБ (2 парақ) – ТС-қа 1-қосымша;



Б) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 (спецификация-6 парақ) - ТС-қа 2-қосымша;

В) статор орамасының өзегі (Құрастыру сызбасы) 5БС.541.458 СБ (2 парақ) - ТС-қа 3-қосымша.

7. Түрі-мыс-оқшауланған;

8. Өндіруші - "Электросила" зауыты, Санкт-Петербург, Ресей.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданста болмаған болуы керек. Тауарға кепілдік беру мерзімі кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, өнім берушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Толықтығы

1. Жүктің таңбалануы бар тиісті мөлшердегі қаңқалы ыдыс.
2. Статор орамасының өзектері консервіленген, жеке оралған;
3. Ілеспе құжаттама.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы:

Өндірушінің кепілдік құжаттары (жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай);

Орындаушының кепілдік құжаттары (өндіруші ұсынған мерзімнен кем емес);

Шығарылған елдің тиісті органы белгіленген тәртіппен берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әлеуетті жеткізуші әлеуетті жеткізушінің дайындаушы зауыттың өнімін өткізу құқығын растайтын дайындаушы зауыттан құжаттың электрондық көшірмесін ұсынуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

897142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (754-1 Т, 3336379)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	754-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Статор, турбогенератор үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: (100.026.003) Стержень верхний; 5БС.541.525-02; медный-изолированный; прямой длинный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ө., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғарғы өзек; 5БС.541.525-02; мыс-оқшауланған; түзу ұзын.

Өндіруші - "Электр машиналары" зауыты, "Электросила" зауытының заңды мұрагері, Санкт-Петербург, Ресей.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

1) Жоғарғы мыс өзегі-СВ 1436/200-80УХЛ4 типті гидрогенератор статорын орауға арналған, оқшауланған, түзу ұзын;

2) Материал-ЖСК сымы-1 2, 0x5, 6 мм;

3) Ұзындығы-3098±10 мм;

4) салмағы - 30,7 кг;

5) дайындауға арналған сызба - 5БС.541.525-02 (дайындаушы зауытта);

6. Гидрогенератордың құрастыру сызбаларына сілтемелер:

А) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 СБ (2 парақ) – ТС-қа 1-қосымша;



Б) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 (спецификация-6 парақ) - КО-ға 2-қосымша;

В) статор орамасының өзегі (Құрастыру сызбасы) 5БС.541.458 СБ (2 парақ) - ТС-қа 3-қосымша.

7. Түрі-мыс-оқшауланған;

8. Өндіруші - "Электросила" зауыты, Санкт-Петербург, Ресей.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданста болмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, өнім берушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Толықтығы

1. Жүктің таңбалануы бар тиісті мөлшердегі қаңқалы ыдыс.
2. Статор орамасының өзектері консервіленген, жеке оралған;
3. Ілеспе құжаттама.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы:

Өндірушінің кепілдік құжаттары (жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай);

Орындаушының кепілдік құжаттары (өндіруші ұсынған мерзімнен кем емес);

Шығарылған елдің тиісті органы белгіленген тәртіппен берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әлеуетті жеткізуші әлеуетті жеткізушінің дайындаушы зауыттың өнімін өткізу құқығын растайтын дайындаушы зауыттан құжаттың электрондық көшірмесін ұсынуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

897142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (752-1 Т, 3336381)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	752-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Статор, турбогенератор үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: (100.027.003) Стержень нижний; 5БС.541.525-07; медный-изолированный; выводной
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғарғы өзек; 5БС.541.525; 5 БС.541.525-07; мыс-оқшауланған; шығару.

Өндіруші - "Электр машиналары" зауыты, "Электросила" зауытының заңды мұрагері, Санкт-Петербург, Ресей.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

- Жоғарғы мыс өзегі-SV 1436/200-80UHL4 типті гидрогенератор статорын орау үшін оқшауланған, түзу қысқа;
- Материал-ЖСК сымы-1 2, 0x5, 6 мм;
- Ұзындығы-2988±10 мм;
- Салмағы - 32,3 кг;
- Өндіріске арналған сурет- 5БС.541.525-07 (дайындаушы зауытта);
- Гидрогенератордың құрастыру сызбаларына сілтемелер:

А) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 СБ (2 парақ) - ТС-қа 1-қосымша;



Б) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 (спецификация-6 парақ) - ТС-қа 2-қосымша;

В) статор орамасының өзегі (Құрастыру сызбасы) 5БС.541.458 СБ (2 парақ) - ТС-қа 3-қосымша.

7. Түрі-мыс-оқшауланған;

8. Өндіруші - "Электросила" зауыты, Санкт-Петербург, Ресей.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданста болмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, өнім берушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Толықтығы

1. Жүктің таңбалануы бар тиісті мөлшердегі қаңқалы ыдыс.
2. Статор орамасының өзектері консервіленген, жеке оралған;
3. Ілеспе құжаттама.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы:

Өндірушінің кепілдік құжаттары (жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай);

Орындаушының кепілдік құжаттары (өндіруші ұсынған мерзімнен кем емес);

Шығарылған елдің тиісті органы белгіленген тәртіппен берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әлеуетті жеткізуші әлеуетті жеткізушінің дайындаушы зауыттың өнімін өткізу құқығын растайтын дайындаушы зауыттан құжаттың электрондық көшірмесін ұсынуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

897142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (755-1 Т, 3336378)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "ВК Промэнергоремонт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	755-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Статор, турбогенератор үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: (100.026.002) Стержень верхний; 5БС.541.525-01; медный-изолированный; прямой короткий
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.11.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғарғы өзек; 5БС.541.525-01; мыс-оқшауланған; түзу қысқа.

Өндіруші - "Электр машиналары" зауыты, "Электросила" зауытының заңды мұрагері, Санкт-Петербург, Ресей.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

- 1) Жоғарғы мыс өзегі-СВ 1436/200-80УХЛ4 типті гидрогенератор статорын орау үшін оқшауланған, түзу қысқа;
- 2) Материал-ЖСҚ сымы-1 2, 0x5, 6 мм;
- 3) Ұзындығы-3048±10 мм;
- 4) салмағы - 30,6 кг;
- 5) дайындауға арналған сызба - 5БС.541.525-01 (дайындаушы зауытта);

6. Гидрогенератордың құрастыру сызбаларына сілтемелер:

А) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 СБ (2 парақ) – ТС-қа 1-қосымша;



Б) Статор оралған. Құрастыру сызбасы 5БС.671.765 (спецификация-6 парақ) - ТС-қа 2-қосымша;

В) статор орамасының өзегі (Құрастыру сызбасы) 5БС.541.458 СБ (2 парақ) - ТС-қа 3-қосымша.

7. Түрі-мыс-оқшауланған;

8. Өндіруші - "Электросила" зауыты, Санкт-Петербург, Ресей.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданста болмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, өнім берушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Толықтығы

1. Жүктің таңбалануы бар тиісті мөлшердегі қаңқалы ыдыс.
2. Статор орамасының өзектері консервіленген, жеке оралған;
3. Ілеспе құжаттама.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы:

Өндірушінің кепілдік құжаттары (жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай);

Орындаушының кепілдік құжаттары (өндіруші ұсынған мерзімнен кем емес);

Шығарылған елдің тиісті органы белгіленген тәртіппен берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

Әлеуетті жеткізуші әлеуетті жеткізушінің дайындаушы зауыттың өнімін өткізу құқығын растайтын дайындаушы зауыттан құжаттың электрондық көшірмесін ұсынуға құқылы.



Қол қоюшылар:

Кенесбаев Кайрат Жумабекович, Начальник цеха эксплуатации

Перепёлкин Александр Александрович, Начальник электротехнической лаборатории

Бархударян Олег Валерьевич, Начальник отдела планирования и перспективного развития

Сипко Сергей Викторович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 897142/2024/1-1
к договору №897142/2023/1**

15.08.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Начальник цеха эксплуатации Кенесбаев Кайрат Жумабекович, действующего на основании Доверенность №3562421397 от 12.08.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "БК Промэнергоремонт" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Сипко Сергей Викторович, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Продление срока исполнения по договору, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. Пункт 10.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор действует с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.».

1.2. Пункт 10.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«10.2. Срок поставки Товара в Приложении 1 читать с 01.01.2024 г. по 19.12.2025 г.».

1.3. По всему тексту Приложения №1 и Приложения №2 к Договору слова, символы и цифры: «по (включительно) 30.11.2024 г.» заменить словами, цифрами и символами: «по (включительно) 19.12.2025 г.»

2. Дополнительные условия

2.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и прекращается после выполнения Сторонами, всех обязательств по Договору, либо до наступления иных оснований прекращения Договора, установленных законодательством Республики Казахстан (в зависимости от того, какое из них наступит раньше).

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском и государственном языках в электронной форме. В случае возникновения противоречий между языковыми версиями приоритет при толковании положений настоящего Дополнительного соглашения отдается содержанию Дополнительного соглашения на русском языке.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС
Шульбинская ГЭС"
область Абай, поселок Шульбинск, МИКРОРАЙОН
ПРОМЗОНА, дом 1
БИН 970940002871
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616017261000001062
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 536-2002 внутренний номер 4207
Начальник цеха эксплуатации Кенесбаев Кайрат
Жумабекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "БК
Промэнергоремонт"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
г. Усть-Каменогорск, Заводская, дом 2
БИН 010140002020
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ11601A151000881031
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 260-1827
Директор Сипко Сергей Викторович

14.08.2024 16:06:07

15.08.2024 13:10:26





3580804571

Приложение №1
к Договору №897142/2024/1-1 от 15.08.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
753-1 Т	Статор, для турбогенератора	Общие характеристики: (100.027.002) Стержень нижний; 5БС.541.525-05; медный-изолированный; прямой	1.000	1.000	Штука	1 660 000	Да	1 859 200	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.11.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
756-1 Т	Статор, для турбогенератора	Общие характеристики: (100.026.001) Стержень верхний; 5БС.541.525; медный-изолированный;	16.000	16.000	Штука	2 432 500	Да	43 590 400	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.11.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
757-1 Т	Статор, для турбогенератора	Общие характеристики: (100.027.001) Стержень нижний; 5БС.541.525-04; медный-изолированный;	3.000	3.000	Штука	2 957 000	Да	9 935 520	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.11.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
754-1 Т	Статор, для турбогенератора	Общие характеристики: (100.026.003) Стержень верхний; 5БС.541.525-02; медный-изолированный; прямой длинный	8.000	8.000	Штука	1 505 000	Да	13 484 800	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.11.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





3580804571

752-1 Т	Статор, для турбогенератора	Общие характеристики: (100.027.003) Стержень нижний; 5БС.541.525-07; медный-изолированный; выводной	1.000	1.000	Штука	1 867 000	Да	2 091 040	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.11.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
755-1 Т	Статор, для турбогенератора	Общие характеристики: (100.026.002) Стержень верхний; 5БС.541.525-01; медный-изолированный; прямой короткий	2.000	2.000	Штука	1 505 000	Да	3 371 200	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.11.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 897142
способом Открытый тендер

Лот № 2 (753-1 Т, 3336380)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Промэнергоремонт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	753-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Статор, для турбогенератора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: (100.027.002) Стержень нижний; 5БС.541.525-05; медный-изолированный; прямой
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.11.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стержень нижний; 5БС.541.525-05; медный-изолированный; прямой .

Производитель - завод «Силовые машины», правопреемник завода «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Технические параметры/характеристики:

1) Стержень верхний медный-изолированный, прямой короткий для обмотки статора гидрогенератора типа СВ 1436/200-80УХЛ4;

2) Материал- провод ПСД-1 2,0х5,6 мм;

3) Длина- 3048±10 мм;

4) Масса- 30,6 кг;

5) Чертеж для изготовления - 5БС.541.525-05 (у завода изготовителя);

6) Ссылки на сборочные чертежи гидрогенератора:

А) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 СБ (2 листа) – Приложение 1 к ТС;



Б) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 (спецификация – 6 листов) - Приложение 2 к ТС;

В) Стержень обмотки статора (сборочный чертеж) 5БС.541.458СБ (2 листа) - Приложение 3 к ТС.

7) Тип-медный-изолированный;

8) Производитель - завод «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с даты поставки на юридический адрес Заказчика.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тара каркасная, соответствующего размера с маркировкой груза.
2. Стержни обмотки статора законсервированные, упакованные индивидуально;
3. Сопроводительная документация.

Состав отчетной и исполнительной документации:

Гарантийные документы производителя (не менее 12 месяцев с даты поставки);

Гарантийные документы Исполнителя (не менее срока предоставленного производителем);

Оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 897142
способом Открытый тендер

Лот № 5 (756-1 Т, 3336377)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Промэнергоремонт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	756-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Статор, для турбогенератора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: (100.026.001) Стержень верхний; 5БС.541.525; медный-изолированный;
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.11.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стержень верхний; 5БС.541.525; медный-изолированный.

Производитель - завод «Силовые машины», правопреемник завода «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Технические параметры/характеристики:

- Стержень верхний медный-изолированный для обмотки статора гидрогенератора типа СВ 1436/200-80УХЛ4;
- Материал- провод ПСД-1 2,0х5,6 мм;
- Длина- 2988±10 мм;
- Масса- 30,4 кг;
- Чертеж для изготовления - 5БС.541.525 (у завода изготовителя);
- Ссылки на сборочные чертежи гидрогенератора:

А) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 СВ (2 листа) – Приложение 1 к ТС;



Б) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 (спецификация – 6 листов) - Приложение 2 к ТС;

В) Стержень обмотки статора (сборочный чертеж) 5БС.541.458СБ (2 листа) - Приложение 3 к ТС.

7. Тип-медный-изолированный;

8. Производитель - завод «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с даты поставки на юридический адрес Заказчика.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тара каркасная, соответствующего размера с маркировкой груза.
2. Стержни обмотки статора законсервированные, упакованные индивидуально;
3. Сопроводительная документация.

Состав отчетной и исполнительной документации:

Гарантийные документы производителя (не менее 12 месяцев с даты поставки);

Гарантийные документы Исполнителя (не менее срока предоставленного производителем);

Оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 897142
способом Открытый тендер

Лот № 6 (757-1 Т, 3336376)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Промэнергоремонт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	757-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Статор, для турбогенератора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: (100.027.001) Стержень нижний; 5БС.541.525-04; медный-изолированный;
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.11.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стержень нижний; 5БС.541.525-04; медный-изолированный.

Производитель - завод «Силовые машины», правопреемник завода «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Технические параметры/характеристики:

1) Стержень верхний медный-изолированный, прямой короткий для обмотки статора гидрогенератора типа СВ 1436/200-80УХЛ4;

2) Материал- провод ПСД-1 2,0х5,6 мм;

3) Длина- 2988±10 мм;

4) Масса- 30,4 кг;

5) Чертеж для изготовления - 5БС.541.525-04 (у завода изготовителя);

6) Ссылки на сборочные чертежи гидрогенератора:

А) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 СВ (2 листа) – Приложение 1 к ТС;



Б) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 (спецификация – 6 листов) - Приложение 2 к ТС;

В) Стержень обмотки статора (сборочный чертеж) 5БС.541.458СБ (2 листа) - Приложение 3 к ТС.

7. Тип-медный-изолированный;

8. Производитель - завод «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с даты поставки на юридический адрес Заказчика.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тара каркасная, соответствующего размера с маркировкой груза.
2. Стержни обмотки статора законсервированные, упакованные индивидуально;
3. Сопроводительная документация.

Состав отчетной и исполнительной документации:

Гарантийные документы производителя (не менее 12 месяцев с даты поставки);

Гарантийные документы Исполнителя (не менее срока предоставленного производителем);

Оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 897142
способом Открытый тендер

Лот № 3 (754-1 Т, 3336379)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Промэнергоремонт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	754-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Статор, для турбогенератора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: (100.026.003) Стержень верхний; 5БС.541.525-02; медный-изолированный; прямой длинный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.11.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стержень верхний; 5БС.541.525-02; медный-изолированный; прямой длинный.

Производитель - завод «Силовые машины», правопреемник завода «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Технические параметры/характеристики:

1) Стержень верхний медный-изолированный, прямой длинный для обмотки статора гидрогенератора типа СВ 1436/200-80УХЛ4;

2) Материал- провод ПСД-1 2,0х5,6 мм;

3) Длина- 3098±10 мм;

4) Масса- 30,7 кг;

5) Чертеж для изготовления - 5БС.541.525-02 (у завода изготовителя);

6. Ссылки на сборочные чертежи гидрогенератора:

А) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 СБ (2 листа) – Приложение 1 к ТС;



Б) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 (спецификация – 6 листов) - Приложение 2 к ТС;

В) Стержень обмотки статора (сборочный чертеж) 5БС.541.458СБ (2 листа) - Приложение 3 к ТС.

7. Тип-медный-изолированный;

8. Производитель - завод «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с даты поставки на юридический адрес Заказчика.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тара каркасная, соответствующего размера с маркировкой груза.
2. Стержни обмотки статора законсервированные, упакованные индивидуально;
3. Сопроводительная документация.

Состав отчетной и исполнительной документации:

Гарантийные документы производителя (не менее 12 месяцев с даты поставки);

Гарантийные документы Исполнителя (не менее срока предоставленного производителем);

Оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 897142
способом Открытый тендер

Лот № 1 (752-1 Т, 3336381)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Промэнергоремонт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	752-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Статор, для турбогенератора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: (100.027.003) Стержень нижний; 5БС.541.525-07; медный-изолированный; выводной
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.11.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стержень верхний; 5БС.541.525; 5БС.541.525-07; медный-изолированный; выводной.

Производитель - завод «Силовые машины», правопреемник завода «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Технические параметры/характеристики:

- Стержень верхний медный-изолированный, прямой короткий для обмотки статора гидрогенератора типа СВ 1436/200-80УХЛ4;
- Материал- провод ПСД-1 2,0х5,6 мм;
- Длина- 2988±10 мм;
- Масса- 32,3 кг;
- Чертеж для изготовления - 5БС.541.525-07 (у завода изготовителя);
- Ссылки на сборочные чертежи гидрогенератора:

А) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 СБ (2 листа) – Приложение 1 к ТС;



Б) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 (спецификация – 6 листов) - Приложение 2 к ТС;

В) Стержень обмотки статора (сборочный чертеж) 5БС.541.458СБ (2 листа) - Приложение 3 к ТС.

7. Тип-медный-изолированный;

8. Производитель - завод «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с даты поставки на юридический адрес Заказчика.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тара каркасная, соответствующего размера с маркировкой груза.
2. Стержни обмотки статора законсервированные, упакованные индивидуально;
3. Сопроводительная документация.

Состав отчетной и исполнительной документации:

Гарантийные документы производителя (не менее 12 месяцев с даты поставки);

Гарантийные документы Исполнителя (не менее срока предоставленного производителем);

Оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 897142
способом Открытый тендер

Лот № 4 (755-1 Т, 3336378)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Промэнергоремонт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	755-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Статор, для турбогенератора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: (100.026.002) Стержень верхний; 5БС.541.525-01; медный-изолированный; прямой короткий
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.11.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стержень верхний; 5БС.541.525-01; медный-изолированный; прямой короткий.

Производитель - завод «Силовые машины», правопреемник завода «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Технические параметры/характеристики:

1) Стержень верхний медный-изолированный, прямой короткий для обмотки статора гидрогенератора типа СВ 1436/200-80УХЛ4;

2) Материал- провод ПСД-1 2,0х5,6 мм;

3) Длина- 3048±10 мм;

4) Масса- 30,6 кг;

5) Чертеж для изготовления - 5БС.541.525-01 (у завода изготовителя);

6. Ссылки на сборочные чертежи гидрогенератора:

А) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 СБ (2 листа) – Приложение 1 к ТС;



Б) Статор обмотанный. Сборочный чертеж 5БС.671.765 (спецификация – 6 листов) - Приложение 2 к ТС;

В) Стержень обмотки статора (сборочный чертеж) 5БС.541.458СБ (2 листа) - Приложение 3 к ТС.

7. Тип-медный-изолированный;

8. Производитель - завод «Электросила», Санкт-Петербург, Россия.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с даты поставки на юридический адрес Заказчика.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тара каркасная, соответствующего размера с маркировкой груза.
2. Стержни обмотки статора законсервированные, упакованные индивидуально;
3. Сопроводительная документация.

Состав отчетной и исполнительной документации:

Гарантийные документы производителя (не менее 12 месяцев с даты поставки);

Гарантийные документы Исполнителя (не менее срока предоставленного производителем);

Оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

Потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя.



Подписывающие:

Кенесбаев Кайрат Жумабекович, Начальник цеха эксплуатации

Перепёлкин Александр Александрович, Начальник электротехнической лаборатории

Бархударян Олег Валерьевич, Начальник отдела планирования и перспективного развития

Сипко Сергей Викторович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

