



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 321014
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1076365

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТрансГаз Өнімдері"**
Организатор **Акционерное общество "КазТрансГаз"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	916-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Огнетушитель
Дополнительная характеристика	Тип: Огнетушитель порошковый ОП-8
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. ОП 8 Огнетушитель порошковый, (далее – Огнетушитель) предназначен для защиты объектов в качестве первичного средства тушения пожаров класса А (твердых веществ), С (газообразных веществ), В (жидких веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000В.
- 2.2. Огнетушитель является изделием многоразового использования (подлежит перезарядке).
- 2.3. Манометр, установленный на запорном устройстве Огнетушителя, позволяет визуально определять его работоспособность. На этикетке Огнетушителя, помимо данных, регламентированных ГОСТом, наносится наименование производителя, указывается тип и марка используемого порошка и дата зарядки.
- 2.4. Время, оставшееся до следующей перезарядки каждого Огнетушителя, с момента поставки товара, должно составлять не менее 12 месяцев.
- 2.5. Срок службы, указанный в паспорте производителя - не менее 5 лет.
- 2.6. Огнетушитель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам и правилам, применяемым в Республике Казахстан к данному виду товара. Корпус – металлический.
 - Масса заряда огнетушащего вещества – 8 кг;
 - Масса огнетушителя – 11,6 кг;
 - Рабочее давление, МПа - 1,4;
 - Продолжительность подачи огнетушащего вещества - не менее 15с;
 - Диапазон рабочих температур - от -50 до +50°С;
- 2.7. В комплектность Огнетушителя входят:
 - Огнетушитель заряженный;
 - паспорт с техническим описанием и руководством по эксплуатации;
 - шланг с насадком-распылителем.
 - самоклеящаяся этикетка с подробным описанием использования и области применения.
- 2.8. Не допускается поставка Огнетушителей с наличием видимых дефектов, вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя, при неисправности индикатора давления или находящейся в «красной зоне», стрелкой индикатора давления.
- 2.9. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара.
3. Требование к поставщику
 - 3.1. В составе ценового предложения потенциальный Поставщик обязуется предоставить сведения по предлагаемым товарам согласно приложению №1 к технической спецификации.
 - 3.2. Документация, предоставляемая при поставке Товара: оригинал или копия сертификата соответствия и/или паспорт качества и/или протокол испытания.

По имеющимся вопросам обращаться по телефону 8(7172)559159, вн. 0772





Приложение

Приложение 1 к ТС.docx

Подписал

Дата подписания

Джунусов Толеген Асаинович

14.08.2019

