



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 509224 , Огнеупоры, кислотоупоры
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (439 Т, 1801096)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	439 Т
Наименование и краткая характеристика	Крошка, пенодиатомитовая
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Крошка пенодиатомитовая обожженная ТУ 5764-003-25310144-99 КПДО-И
Количество	56.990
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул.Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2021 по 12.2021
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Крошка пенодиатомитовая обожженная

Марка А,

Фракция, мм-0-0,2;

Максимальная температура применения, 0С: 900,

Плотность, кг/м3-не более 400,

Химический состав диатомита: Содержание в % на абс. Сухую навеску

Оксид кремния (SiO₂)-81,78

Оксид титана (TiO₂)-0,27

Оксид железа (Fe₂O₃)-2,48

Оксид алюминия (Al₂O₃)-5,48

Оксид магния (MgO)-0,78

Оксид кальция (CaO)-0,3

Оксид натрия (Na₂O)-0,18

Оксид калия (K₂O)-1,25

Оксид серы (S₂O₃)-0,21

Оксид марганца (MnO)-0,01

Оксид фосфора (P₂O₅)-0,03

Потери при прокаливании 1000 С (nnn)-7,2

СРОК ПОСТАВКИ: С момента подачи заявки Заказчика в течение 30 календарных дней в период с 01.2021 по 12.2021г.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТУ 5764-003-25310144-99

Подписал

Шойбеков Рустем Серикович

Дата подписания

27.11.2020

