



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 486949
способом Открытый тендер

Лот № (909 Р, 1727904) Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казпочта" "Технический сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	909 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения, Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	тревожная сигнализация
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Енбекшиказахский р. Г. Есик ул. Астана б/н
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Исходные данные.

- 1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- 1.2. СН РК 4.04-07-2019 Строительные нормы Республики Казахстан электротехнические устройства.

2. Требования к монтажу системы охранной сигнализации

2.1. Система охранной сигнализации - предназначена для своевременного обнаружения места проникновения на охраняемый объект и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о нарушении охраны объекта и своевременного принятия мер по задержанию нарушителя.

Нормативные документы строго регламентируют перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению системой охранной сигнализации.

2.2. Охранная сигнализация обеспечивается различными техническими средствами. Для обнаружения нарушителя используются извещатели, для обработки, регистрации информации и создания управляющих сигналов — приемно-контрольная аппаратура и периферийные устройства.

2.3. Всем устройствам охранной сигнализации необходимо обеспечение бесперебойного круглосуточного электропитания. В качестве основного, как правило, используется сетевое электропитание контрольных панелей охранной сигнализации, остальные устройства питаются от низковольтных вторичных источников постоянного тока. Учитывая современные нормы безопасности, охранной сигнализации требуется бесперебойно функционировать в случае пропадания сетевого электропитания на объекте в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги. Для выполнения этих требований система охранной сигнализации должна использовать систему резервного электропитания - дополнительные источники или встроенные аккумуляторные батареи.

3. Требования по монтажу системы охранной сигнализации.

Работы по монтажу средств охранной сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной сметной документацией и настоящими требованиями:

Отступления от сметной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без согласования с заказчиком;

3.1. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

3.2. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности;





- 3.3. Подразделения охраны имеют право осуществлять надзор за качеством монтажно-наладочных работ;
- 3.4. Монтажно-наладочная организация должна предварительно уведомить подразделение охраны о начале работ на объекте по монтажу технических средств сигнализации (предоставить список сотрудников для допуска в режимные объекты);
- 3.5. Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых заказчиком, производится заказчиком или привлекаемыми им специализированными организациями;
- 3.6. Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с Заказчиком;
- 3.7. Допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его проверку с замером основных технических параметров;

4. Монтаж технических средств системы охранной сигнализации.


- 4.1. Выбор типов охранных извещателей, их количества, определение мест установки и методов монтажа должно определяться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом физико-химических свойств веществ и материалов, используемых в защищаемом помещении (объекте): видом и значимостью охраняемого объекта, принятой тактикой охраны, объектовой помеховой обстановкой, размерами и конструкцией блокируемых элементов, техническими характеристиками извещателей. При этом должно быть исключено образование не просматриваемых («мертвых») зон.
- 4.2. Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокировки на открывание дверей, окон, люков, витрин и других подвижных конструкций. Их устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на расстоянии 200 мм от вертикальной или горизонтальной, в зависимости от типа магнитоконтактного извещателя, линии раствора блокируемого элемента. При этом геркон извещателей предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструкции (плитусе, дверной раме), а магнит – на подвижной части (двери, оконной раме).
- 4.3. Монтаж поверхностных пьезоэлектрических извещателей, предназначенных для блокировки потолочных перекрытий, полов и стен помещений от пролома молотком, ломом или другим тяжелым предметом, производится в местах, защищенных от механических повреждений и доступа посторонних лиц из расчета 75-100% охвата охраняемой площади. При этом должно учитываться количество находящихся в охраняемом помещении ценностей.
- 4.4. При монтаже извещателей, блокирующих оконные и дверные проемы в деревянной обвязке, следует применять, как правило, скрытую их установку.
- 4.5. При блокировке некапитальных строительных конструкций «на пролом», провод ПЭЛ, ПЭВ или аналогичный, диаметром 0,18-0,25 мм, должен прокладываться с внутренней стороны конструкций по всей площади параллельно контурным линиям и крепиться скобами с шагом крепления 200 мм. Расстояние между длинными сторонами блокирующего провода при открытом или скрытом способе прокладки должно быть не более 200 мм.
- 4.6. При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально- пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СНИП.
- 4.7. Установка ПКП средней и большой информационной емкости и СПУ должна производиться в выделенных помещениях: на столе, стене или специальной конструкции, на высоте удобной для обслуживания, но не менее 1 м от уровня пола.
- 4.8. Световые и звуковые оповещатели, как правило, должны устанавливаться в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и межвитринные пространства, тамбуры выходных дверей).
- 4.9. Допускается установка звукового оповещателя на наружном фасаде здания в металлическом кожухе на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.
- 4.10. При наличии на объекте нескольких ПКП, световой оповещатель подключается к каждому прибору, а звуковой оповещатель допускается делать общим.

5. Монтаж электропроводок системы охранной сигнализации.

- 5.1. Монтаж электропроводок технических средств системы охранной сигнализации должен выполняться в соответствии с актом обследования, типовыми проектными решениями и с учетом требований СНИП, «Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей», «Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»
- 5.2. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробах способом пайки или с помощью винтов.
- 5.3. Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна проводиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах (допускается металлическая или пластиковая гофра).
- 5.4. При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе.
- 5.5. Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.

6. Пусконаладочные работы при установке системы охранной сигнализации.

- 6.1. Для проведения пусконаладочных работ заказчик должен:
 - Согласовать с монтажно-наладочной организацией сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике;
 - Обеспечить наличие источников электроснабжения;
 - Обеспечить общие условия безопасности труда.
 - До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные





испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.д. в соответствии с техническими требованиями, инструкциями.

7. Приемка в эксплуатацию системы охранной сигнализации.

7.1. Для приемки в эксплуатацию системы охранной сигнализации назначается рабочая комиссия, в состав комиссии включаются представители:

- Организации заказчика (председатель комиссии);
- Представитель подрядной организации;
- Подразделение охраны.

7.2. При приемке в эксплуатацию системы охранной сигнализации монтажно-наладочная организация должна предъявить рабочей комиссии:

- Исполнительную документацию (исполнительную документацию с внесенными в них установленными датчиков системы, линий прокладки кабельной продукции);
- Техническую документацию предприятий-изготовителей;
- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- Производственную документацию

7.3. Прием системы охранной сигнализации в эксплуатацию оформляется актом.

8. Гарантия.

8.1. Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу смонтированной системы охранной сигнализации в течении 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах, устранить дефекты, возникшие по ее вине.

9. Обязательные условия для проведения конкурса.

9.1. Потенциальный поставщик должен располагать не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы не менее 3 лет в области соответствующей предмету закупки, подтвержденный наличием соответствующих документов:

- Наличие работника и опыта работы подтверждается предоставлением трудовой книжки, трудовым соглашением, электронными копиями приказов о приеме на работу или договором о возмездном оказании услуг.

Квалификация работника подтверждается:

- Предоставлением диплома в области слаботочных систем
- Наличие специалиста с доступом по электробезопасности не менее 3 группы, подтверждается предоставлением протокола, удостоверения.

10. Обязательные требования к Поставщику.

10.1. Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты подписания договора объекта, предоставить Заказчику график производства Работ

10.2. Поставщику после завершения выполнения работ необходимо передать Заказчику готовый к эксплуатации объект по акту приема-передачи.

10.3. Поставщик должен регулярно вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории Заказчика и не допускать её захламления.

10.4. Объект должен быть принят после направленного уведомления об окончании работ.

10.5. Согласовать с «Заказчиком» сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике


10.6. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должна быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) в соответствии с техническими требованиями, инструкциями.

10.7. Техническая документация (в том числе, исполнительная схема, план прокладки коммуникации, схемы расключения кросса, схема расположения оборудования, кабельный журнал и т.п.) должна быть изготовлена поставщиком по результатам обследования и предоставлена Заказчику.

10.8. Поставщик работ обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора подряда предоставить Заказчику сметную документацию (смету offerту) накупаемые работы стоимость которых должна соответствовать ценовому предложению Поставщика работ, составленную ресурсным методом в следующем составе: оперативные файлы, сметный расчет стоимости строительства, локальная смета (в развернутом виде), сводную ресурсную ведомость, исходные данные по локальной смете, составленную в программном обеспечении "SANA-2015" в актуальной версии на период проведения закупок, в соответствии со сметной документацией Заказчика. Сметная документация должна соответствовать «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ). При расчете сметной документации Поставщик работ не учитывает дополнительные затраты: затраты на временные здания и сооружения, затраты на использование электроэнергии, затраты на составление сметной документации и т.д.

10.9. Поставщик после заключения договора обязан представить приказ о назначении ответственного лица из числа инженерно-технических работников Поставщика (в зависимости от выполняемых работ), для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и выполнения работ указанных в приложении №1 (дефектный акт).

10.10. Поставщик должен предоставить список сотрудников, которые будут участвовать в выполнении работ, заверенный подписью первого руководителя либо уполномоченным лицом.





11. Место оказания услуг/работ:

Согласно Адресного плана утверждённого руководителем Филиала.

12. Сроки оказания услуг/работ:

«Поставщик» обязан в течение 30 календарных дней с даты подписания договора произвести монтаж системы охранной сигнализации на объектах АО «Казпочта», осуществить сдачу и подписать акт рабочей комиссии и акта ввода в эксплуатацию.

Приложение 1 к технической спецификации

Дефектный акт

Оснащение техническими средствами тревожной сигнализации здания ГОПС 1 Енбекшиказахского РУПС расположенного по адресу: Алматинская область, г.Есик, ул.Астана б/н

№№ пп Наименование работ Единица измерения Количество

1 2 3 4

Тревожная сигнализация

1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования шт. 3

2 Извещатели тревожной сигнализации модели "Кукла-Л" шт. 1

3 Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-102-12 шт. 1

4 Извещатели тревожной сигнализации модели НО 01 (тревожная кнопка с ключом) шт. 1

5 Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении шт. 1

6 Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 шт. 1

7 Провод сечением до 6 мм². Прокладка в кабельном канале м 55

8 Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4 км 0,055

9 Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования м 25

10 Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм м 25

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 2. СН РК 4.04-07-2019 Строительные нормы Республики Казахстан электротехнические устройства.

Приложение

дефектный акт.pdf

Техническая спецификация - охранная сигнализация.pdf

Подписал

Усенова Меруерт Сериковна

Дата подписания

30.09.2020

