



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 497048
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (336 У, 1759865) Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	336 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря, Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря
Дополнительная характеристика	Заправка огнетушителей ОП -5 (ПП)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 35 мкрн. зд.№ 6/1.
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выбраковка, освидетельствование, перезарядка и замена запасных частей к огнетушителям порошковый (ОП-5)

1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, согласно п.18 технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» (приказ МВД РК от 23 июня 2017 года № 438)

2. Оказывать услуги по техническому обслуживанию огнетушителей Заказчика, согласно Графика оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей, согласованного сторонами. Начальный срок оказания услуг - дата передачи огнетушителей Исполнителю по Акту приема-передачи. Конечный срок оказания услуг - 10 календарных дней от даты передачи огнетушителей на обслуживание по Акту приема - передачи.

3. О проведенном техническом обслуживании огнетушителей Исполнителем делаются отметки в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производятся записи в специальных журналах, а именно: в Журнале технического обслуживания огнетушителей и Журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей. Этикетка должна содержать информацию. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с инструкцией по эксплуатации огнетушителей и с использованием контрольно-измерительных приборов, инструментов и расходных материалов Исполнителя, его силами и средствами.

4. В соответствии с требованиями п. 102 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Перезарядка огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя. Огнетушители, прошедшие перезарядку, должны соответствовать техническому состоянию в течение 2 лет. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей составляется акт указанной формы выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей. После перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акты выбраковки). Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев со дня подписания акта выполненных услуг.

5. Качество материалов, поставляемых Исполнителем, должно подтверждаться сертификатами, паспортами и другими документами. Запасные части - (индикатор давления; клапан; пломба –фиксатор; порошок огнетушащий Вексон АВС-25; трубка сифонная ОП,ОУ 1-6;) На результат оказанных услуг по техническому обслуживанию огнетушителей устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг. При оказании услуг использовать технически исправные (сертифицированные, освидетельствованные (поверенные), инструменты, приборы, оснастку и приспособления с характеристиками, соответствующими характеру оказываемых услуг.

Количество заправок - 100 ед.

3. Технические стандарты





№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата
1	Да	ГОСТ 12.4.009-83	304201	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	МКС: 13.220.20 КГС: Т58	СССР (СССР)	10	Противопожарные средства	Действует		01.01.1985	

Подписал
Дата подписания

Каракойшиев Берик Муханбеткалиевич
29.10.2020

