



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 428773 , ы
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (377-1 У, 1496927) Услуги по техническому освидетельствованию сосудов

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ


Наименование	Значение
Номер строки	377-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому освидетельствованию сосудов, Услуги по техническому освидетельствованию сосудов
Дополнительная характеристика	Проведение технического освидетельствования для определения технического состояния углекислотных, азотных и кислородных баллонов с целью продления срока эксплуатации
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1, пр. Сейфулина, 433
Условия поставки	-
Срок поставки	с 05.2020 по 06.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Основание для оказания услуг: «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением». Утверждены Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 года №358». Зарегистрирован в Министерстве Юстиции РК 20.02.2015 года №10303; РД 34.РК.17.439-03 «Методические указания о порядке продления сроков службы сосудов, работающих под давлением результатом технического диагностирования технического диагностирования на территории РК».
2. Цель оказания услуг: Оценка технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации баллонов для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации.
3. Характеристика услуг: Проведение технического освидетельствования для определения допустимого срока продления эксплуатации углекислотных баллонов в количестве 20 шт, баллонов для азота 10 шт и кислородных баллонов в количестве 51 шт с выполнением следующих услуг:
 - Осмотр внутренней и наружной поверхности баллонов;
 - вывертывание и ввертывание вентилей баллонов, при необходимости замена вентилей;
 - проверка массы и вместимости;
 - гидравлическое испытание;
 - клеймение баллонов;
 - покраска баллонов в соответствующие цвета с сохранением записей о номере баллона, товарного знака изготовителя и даты изготовления.
4. Количественные данные: Согласно приложения к ТС.
5. Сроки оказания услуг: С 05.2020 года по 06.2020 года.
6. Требования к потенциальному Исполнителю услуг: Потенциальный Исполнитель на выполнение данной услуги должен иметь клеймо, зарегистрированное в Комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Утверждены Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 года №358». Зарегистрирован в Министерстве Юстиции РК 20.02.2015 года №10303; РД 34.РК.17.439-03 «Методические указания о порядке продления сроков службы сосудов, работающих под давлением результатом технического диагностирования технического диагностирования на территории РК





Приложение

Приложение к ТС - Баллоны - ТЭЦ-1.pdf

Подписал

Дата подписания

Алпысбаев Дархан Сейдуллаевич

22.04.2020

