



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 433314
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3595 У, 1514718) Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря

Заказчик: Акционерное общество "КТЖ-Грузовые перевозки"

Организатор: Филиал акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Атырауское отделение ГП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3595 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря, Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря
Дополнительная характеристика	"Огнетушитель порошковый ОП-5. Рабочие температуры от -400 Сдо +500 С;Длина струи огнетушащего вещества - 3,5 м; Время подачи огнетушащегосредства -6 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) - 2А; 89В(2,8); Кол-во огнетушащего вещества-5 кг; Рабочее давление, МПа(кгс/м2) при t=20+/-5 градусов - 1,57 (16); Масса- 6,8 кг."
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская обл., п Макат, ул.Шахатова 56
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря."Огнетушитель порошковый ОП-5. Рабочие температуры от -400 Сдо +500 С;Длина струи огнетушащего вещества -3,5 м; Время подачи огнетушащегосредства -6 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) - 2А; 89В(2,8); Кол-во огнетушащего вещества-5 кг; Рабочее давление, МПа(кгс/м2) при t=20+/-5 градусов - 1,57 (16); Масса- 6,8 кг."

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Требования к выполнению работ и услуг:

1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно - правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга,запорного устройства и покраску огнетушителя;
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;
4. При невозможности перезарядки технических неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;
5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «отделений ГП»
6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

3. Требования к гарантии на качество:

Исполнитель обязан, для выполнения Услуг по Договору использовать материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан ГОСТам и/или ТУ и т.д.

Услуга должна быть выполнена без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего условиям Договора.

Исполнитель гарантирует качество выполненных Услуг в течение гарантийного срока, установленного в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.





Адрес поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Атырауская область, п. Макат, ул.Шахатова 56
Кол-во, объем: 98штук.

Приложение

оп-5_compressed.pdf

приложение 1.xlsx

Перезарядка ОП-5.docx

Подписал

Дата подписания

Балабаев Казбек Амантаевич

30.04.2020

