



Қосымша келісім 1016178/2024/1-1
№1016178/2024/1 келісім-шартқа арналған

09.09.2024 жылғы

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2876779092 08.01.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер Сағымбеков Жаксылық Берикжанович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "JBK Almaty", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, №1 22.09.2023ж. жарғы, негізінде қызмет ететін директор ДЖОЛДАСБАЕВА ГУЛЬМИРА КАРИМОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні.

- 1.1. Шартта тауардың жалпы құны: " 980 000,00 " (тоғыз жүз сексен мың) теңге 00 тиын, ҚҚС есептемегенде: "1 568 000,00" (бір миллион бес жүз алпыс сегіз мың) теңге 00 тиын, ҚҚС есептемегенде өзгертілсін.
- 1.2. Шарттың №1 қосымшасында саны өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
- 1.2.1. Ток трансформаторы ТОЛ-10/0.5 S/10P-200/5: саны 10 дана 16 данаға өзгертілсін (қосымша көлемі 6 дана апаттық қор).
- 1.3. Келісіммен өзгертілмеген Шарттың барлық басқа талаптары күшінде қалады.
- 1.4. Осы Келісім бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.
- 1.5. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Алматы қ., Бостандық ауданы, Манаса, 24 Б, 401
БСН 960840000483
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер
Сағымбеков Жаксылық Берикжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью "JBK Almaty"
Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев, 111а, 49 пәтер
БСН 230940030813
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ39601A861022499221
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 727-0220
директор ДЖОЛДАСБАЕВА ГУЛЬМИРА КАРИМОВНА

09.09.2024 11:40:37

09.09.2024 12:35:03





№1 қосымша

№1016178/2024/1-1 от 09.09.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
658-6 Т	Ток трансформаторы, құюлы оқшауымен, номиналды кернеуі 10 кВ, номиналдық бастапқы ток 200 А	Басқа сипаттамалар: ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5	16.000	16.000	Дана	98 000	Жоқ	1 568 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6, склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1016178 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (658-6 Т, 3714386)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "JBK Almaty"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	658-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ток трансформаторы, құюлы оқшауымен, номиналды кернеуі 10 кВ, номиналдық бастапқы ток 200 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Трансформаторлар 50 Гц жиіліктегі айнымалы ток электр қондырғыларындағы өлшеу, қорғау, автоматика, сигнализация және басқару құралдарына өлшеу ақпаратының сигналын

беру үшін қолданылады.

2.2. Трансформаторлар тоқты өлшеуге ыңғайлы мәнге айналдыруға арналған.

2.3. Орындау нұсқасы 200/5;

2.4. Номиналды бастапқы ток 200А. Номиналды қайталама ток 5А;

2.5. Номиналды кернеуі 10 кВ. Ең жоғары жұмыс кернеуі 12кВ. Қайталама орамалардың саны – 2;

2.6. Өлшеу үшін қайталама ораманың дәлдік класы- 0,5 S. Қорғау үшін екінші ораманың дәлдік класы – 10P.



2.7. Номиналды бастапқы тоқ кезінде жылу кедергісінің бір секундтық тоғының мәні – 17,5 кА;

2.8. Номиналды бастапқы тоқ кезінде электродинамикалық тұрақтылықтың бір секундтық тоғының мәні - 51кА;

2.9. Басқа сипаттамалары: "УХЛ 2.1" Климаттық орындау түрі. КРУ ішіндегі ауаның қызып кетуін ескере отырып, қоршаған ортаның температурасы минус 60° С - тан плюс 50°С-қа

дейін.

2.10. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 7746-2001

2.11. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: дайындаушы зауыттың кепілдігіне сәйкес, бірақ жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай

2.12. Тауардың шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес

2.13. Қажет болған жағдайда құқық қабілеттілігін куәландыратын сертификатты немесе өзге де құжатты/лицензияларды қоса беру: Тауарды "АЖК"АҚ қоймасына жеткізген

кезде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Трансформатор тока ТОЛ-10 200/5	ROOQ ELECTRIC GROUP CO., LTD.	ҚЫТАЙ	16.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на электром агнитные трансфор маторы тока на номинал ьное напряже ние от 0,6 кВ до 750 кВ							



3618879362

2	Иә	ГОСТ 7746-2001	306840	Межгосударственный стандарт	Трансформаторы тока. Общие технические условия	включительно, предназначенные для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц. Стандарт не распространяется на трансформаторы лабораторные, нулевой последовательности, суммирующие, блокирующие, насыщающиеся	СССР (СССР)	33	Измерение электрических и магнитных величин	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---	-----------	---	------------



3618879362

Қол қоюшылар:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Молдахмет Данияр Калмаханбетулы, Начальник отдела казначейства

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Ерікұлы Арслан, Начальник производственно-технического управления

Бердиев Айбек Нурбулатулы, Начальник отдела МТС

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

ДЖОЛДАСБАЕВА ГУЛЬМИРА КАРИМОВНА, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1016178/2024/1-1
к договору №1016178/2024/1**

09.09.2024 г.

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК» Сагымбеков Жаксылык Берикжанович, действующего на основании Доверенность №2876779092 от 08.01.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "JBK Almaty" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директор ДЖОЛДАСБАЕВА ГУЛЬМИРА КАРИМОВНА, действующего на основании устава №1 от 22.09.2023г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. В Договоре общую стоимость Товара: «980 000,00» (девятьсот восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС, изменить на: «1 568 000,00» (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын, без учета НДС.

1.2. В Приложении №1 Договора количество изменить и изложить в следующей редакции:

1.2.1. Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5: количество 10 штук изменить на 16 штук (дополнительный объем 6 штук аварийного запаса).

1.3. Все остальные условия Договора не измененные Соглашением остаются в силе.

1.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1.5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
г.Алматы, Бостандыкский район, Манаса, 24 Б, 401
БИН 960840000483
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Заместитель Председателя Правления - Главный инженер
АО «АЖК» Сагымбеков Жаксылык Берикжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью "JBK Almaty"
г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева, 111а, кв 49
БИН 230940030813
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ39601A861022499221
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 727-0220
директор ДЖОЛДАСБАЕВА ГУЛЬМИРА КАРИМОВНА

09.09.2024 11:40:37

09.09.2024 12:35:03





3618879362

Приложение №1
к Договору №1016178/2024/1-1 от 09.09.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
658-6 Т	Трансформатор тока, с литой изоляцией, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 200 А	Прочие характеристики: ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5	16.000	16.000	Штука	98 000	Нет	1 568 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6, склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1016178
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (658-6 Т, 3714386)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "JBK Almaty"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	658-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Трансформатор тока, с литой изоляцией, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 200 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Трансформаторы служат для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц.

2.2. Трансформаторы предназначены для преобразования тока до значения, удобного для измерения.

2.3. Вариант исполнения 200/5;

2.4.Номинальный первичный ток 200А. Номинальный вторичный ток 5А;

2.5. Номинальное напряжение 10 кВ. Наибольшее рабочее напряжение 12кВ.
Количество вторичных обмоток - 2;

2.6. Класс точности вторичной обмотки для измерений 0,5S. Класс точности вторичной обмотки для защиты - 10P.



2.7. Значение односекундного тока термической стойкости, при номинальном первичном токе – 17,5кА;

2.8. Значение односекундного тока электродинамической стойкости, при номинальном первичном токе – 51кА;

2.9. Прочие характеристики: Тип климатического исполнения "УХЛ 2.1".
Температура окружающей среды с учетом перегрева воздуха внутри КРУ - от минус 60°С до плюс 50°С.

2.10. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 7746-2001

2.11. Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки

2.12. Год выпуска товара не ранее: 2024 года

2.13. При необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Трансформатор тока ТОЛ-10 200/5	ROOQ ELECTRIC GROUP CO., LTD.	КИТАЙ	16.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные трансформаторы тока на номинальное напряжение от 0,66 до 750 кВ включительно.						



3618879362

2	Да	ГОСТ 7746- 2001	306840	Межгосуд арственны й стандарт	Трансформа торы тока. Общие технические условия	предназн аченные для передачи сигнала измерите льной информа ции приборам измерени я, защиты, автомати ки, сигнализ ации и управлен ия в электрич еских цепях переменн ого тока частотой 50 или 60 Гц. Стандарт не распрост раняется на трансфор маторы лаборато рные, нулевой последов ательнос ти, суммиру ющие, блокиру ющие, насыщаю щиеся	СССР (СССР)	33	Изме рени е элект риче ских и магн итны х вели чин	Действ ует	Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 20 сентябр я 2002 г. № 327 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 003 г.	01.01. 2003
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	---	---------------	--	----------------



Подписывающие:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Молдахмет Данияр Калмаханбетулы, Начальник отдела казначейства

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Ерікұлы Арслан, Начальник производственно-технического управления

Бердиев Айбек Нурбулатулы, Начальник отдела МТС

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

ДЖОЛДАСБАЕВА ГУЛЬМИРА КАРИМОВНА, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе