



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 410443
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (5213 Т, 1422165) Термометр

Заказчик: Акционерное общество "Казакстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казакстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5213 Т
Наименование и краткая характеристика	Термометр, ТКП
Дополнительная характеристика	Наименование: Термосигнализатор ТКП-60С -25-75°С кл.2,5-1,6м-100мм Б
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казакстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, "центральный склад филиала ""Восточные МЭС"""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"
Технические данные: Тип – ТКП-60С УХЛ 2: Корпус – Листовая сталь (либо литой): Вид защитной оболочки капилляра – Полиэтиленовая (Б): Резьба присоединительного штуцера термобаллона – М18×1,5
Характеристики : Предел измерений – от 25 до +75 °С: Место установки – Наружная: Температура окружающего воздуха – 50 ...+60 °С: Класс точности, не более – 2,5%: Степень защиты по ГОСТ 14254-80 – IP43: Длина капилляра, не менее – 1,6 м: Диаметр термобаллона, не более – 12 мм: Длина погружения термобаллона – 100 мм: Давление измеряемой среды, не более – 1,6 Мпа.
Проверка и испытание: при поставке товара поставщик должен предоставить протоколы испытаний, проведенных на заводе изготовителе.
В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казакстан: потенциальный поставщик должен в заявке на участие предоставить на данный товар электронную копию действующего сертификата о внесении в реестр ГСИ РК с признанием первичной заводской поверки, либо электронную выписку из реестра ГСИ РК, утвержденную РГП «Казакстанский институт метрологии».
"

Подписал
Дата подписания

Тоганбаев Кайрат Садвакасович
03.03.2020

