



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 440620
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (6779 У, 1542418) Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6779 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления, Услуги по промывке и опрессовке системы отопления
Дополнительная характеристика	Ревизия запорной арматуры (вскрытие и замена вышедших из строя задвижек, промывка, смазка и набивка промасленным техническим льном). Ревизия грязевиков (вскрытие, очистка и промывка). Промывка системы отопления кислотным реагентом. Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, включая элеваторные узлы. Окончательная проверка и сдача системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса, Тип разводки Двухтрубный, горизонтальная со встречным движением теплоносителя. Характеристика запорных материалов Кран Маевского. Параметры материалов контура Сталь, батареи чугун. Количество этажей 1, Площадь по плану расходов 573,2 кв.м.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Енбекшілдерский район, с.а. Заозерное, с. Заозерное, Акмолинская область, станция Айсары
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 09.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на услуги по промывке и опрессовке системы отопления
код ЕНС ТРУ 331910.800.000000 (Промывка и опрессовка системы отопления зданий и сооружений).

- Условия выполнения работ, оказания услуг: Промывка и опрессовка системы отопления в здании;
- Краткая характеристика объекта: Система отопления здания;
- Перечень объектов: Железнодорожные вокзалы на территории Республики Казахстан;
- Требования к специалистам потенциального поставщика: Наличие необходимого количества квалифицированных работников с опытом и стажем работы;
- Требования к специалистам поставщика: -/-;
- Требования к потенциальному поставщику: -/-;
- Требования к Поставщику: -/-;
- Задачи:


Опрессовка системы отопления под давлением, промывка системы отопления до полного осветления воды.

Промывка и опрессовка систем отопления необходима для содержания систем отопления производственных зданий в технически исправном состоянии, обеспечения надежной и безотказной работы в течение отопительного период;

9. Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам

Необходимо оказать следующие услуги: по ревизии фланцевой, муфтовой арматуры, манометров и других приборов, напуск и спуск воды в систему отопления, осмотр приборов отопления, промывка трубопроводов, регистров, радиаторов, монтаж, демонтаж компрессоров, гидравлическое испытание трубопроводов отопления 1,25 от рабочего максимального давления.

Ревизия грязевиков, устранение течей в трубопроводах, устранение обратных уклонов в приборах отопления, укрепление креплений для труб и приборов отопления, ревизия системы ГВС (муфты, контргайки, сгоны), замена прокладок между фланцами при устранении течи, прочистка гильз и заправка их маслом, вскрытие дроссельных органов с прочисткой от грязи т.д., ревизия запорной арматуры, чистка теплового узла. Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления. Ревизия задвижек,





ревизия вентиля, сальниковая набивка, лен технический. Ремонт ревизия запорно-регулирующей арматуры, смазка и прогонка штоков, устранение свищей, набивка сальников, дефектных болтов замена дефектных прокладок, сварочные работы, устранение и замена дефектных участков трубопровода, грунт буксов, промывка системы отопления гидropневматическим способом под постоянным давлением, до полного осветления промывочной воды;

10. Техника безопасности и охрана окружающей среды: При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательства об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями договора. (Стандарт) Управление безопасностью при выполнении работ подрядными организациями в акционерном обществе «Национальная Компания «Казакстан темир жолы» и его дочерних организациях от 21 августа 2017 года, протокол № 02/22, вопрос № 24).

Ответственность на все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ- несет Исполнитель(Подрядчик);

11.Требование к обучению работников Заказчика (срок, место): _/--/;

12. Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока:

Качественное предоставление услуг;

13. Гарантийные сроки: 1 год с момента подписания акта выполненных работ;

14. Иные/дополнительные характеристики (условия), не противоречащие Правилам закупок: -/--/;

Объем по ПЗ № 6779 У - 1 объект.

Приложение

Перечень.xlsx

Подписал

Дата подписания

Атимова Гульмира Жакиповна

22.05.2020

