



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 485145
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (745 У, 1722247) Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	745 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования, Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., Учетный квартал 116, здание 13
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Предмет закупки:

Диагностика бытовой техники на предмет неисправностей, устранение данных неисправностей.

3. Обоснование услуг:

Необходимость проведения технического обслуживания кондиционеров по адресам: Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., Учетный квартал 116, здание 13.

Тип, модель

- Кондиционер бытовой Daewoo в количестве 6 шт;
- Кондиционер Samsung AW05NO в количестве 5 шт;
- Кондиционер LG A18LH ART COOL CLASSIK в количестве 6 шт;
- Кондиционер оконный Samsung AW 05NOASER в количестве 21 шт;
- Кондиционер лето-зима GWS KFR-09GW в количестве 3 шт.

Итого количество кондиционеров 41 шт.

4. Объем услуг:

4.1. Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя: диагностика бытовой техники на предмет неисправностей, устранение данных неисправностей:

- проверка крепежа, частей конструкций наружного и внутреннего блоков;
- тестирование во всех режимах (диагностика);
- обследование дренажа, устранение протечек;
- замер температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока;
- чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);
- проверка герметичности контура прохождения хладагента;
- диагностика кондиционера на ошибки;
- контроль качества тепловой изоляции фреонового контура и исправление повреждений, замена изолирующего слоя по необходимости;
- ремонт и замена термостата по необходимости;
- дозаправка и заправка кондиционера фреонами;
- замена неисправных мотор-компрессоров;
- составление дефектных актов на неработающие системы.

4.2. В стоимость технического обслуживания и ремонта входит стоимость запасных частей, а также расходных материалов.





5. Место оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию холодильного и аналогичного оборудования должны быть выполнены (оказаны) и сданы Заказчику по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, Акбулымский с.о., Учетный квартал 116, здание 13.

6. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг - с даты подписания договора по 31.12.2020 года.

7. Требования к закупаемой услуге:

7.1 Исполнитель обязан предоставить сертификаты на материалы, применяемые для работы.

7.2 Ценовое предложение Исполнителя должна включать, кроме стоимости самих услуг, стоимость всех расходов, связанных с выполнением закупаемых услуг, а также расходы потенциального поставщика на транспортировку необходимых материалов.

7.3 Выполнение работы в соответствии с ГОСТ 26963-86. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2) ссылка <http://docs.cntd.ru/document/gost-26963-86>.

8. Исполнитель обязан предоставить гарантию на оказанную услугу сроком на 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.

Контакты инициатора - Нурбаев Ерлан Турсунханович - начальник ОАР; тел.: 8 (7262) 42-75-42, вн.: 2140; сот.тел.: 8-702-539-70-03; адрес электронной почты: e.nurbayev@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 26963-86. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2) ссылка http://docs.cntd.ru/document/gost-26963-86 .

Подписал
Дата подписания

Нурбаев Ерлан Турсунханович
30.09.2020

