



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 460845
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (13881-2 Т, 1631333) Установка электрогенераторная

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13881-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Установка электрогенераторная, с поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность 1-100 кВт
Дополнительная характеристика	-
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ЗРДТ АктТУМС ЦЭиК, Актыобинская область, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 41
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
Установка электрогенераторная

Генератор

- Номинальная мощность генератора 7 кВт;
- Максимальная мощность генератора 7,5 кВт
- Емкость бака 25 л;
- Рабочий объем двигателя 460 см3;
- Воздушный тип охлаждения двигателя;
- Система запуска двигателя электрическая.

Двигатель

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов;
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.;
- Низкая вибрация и уровень шума;
- Облегченная система запуска;
- Компактная топливная система;
- Низкий расход топлива.

Электрозапуск - система запуска от ключа включает в себя аккумулятор 12 volt и встроенный стартер, с помощью которого бензиновый генератор включается простым поворотом ключа.

Топливный бак - Увеличенный топливный бак позволяет бензиновому генератору работать в непрерывном режиме более 10 часов.

Датчик контроля уровня масла

AVR- • Автоматический регулятор напряжения. Предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения 230 Вольт и оснащен системой защиты от короткого замыкания.

Альтернатор

- Щеточный однофазный
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Улучшенная система охлаждения
- Обмотка альтернатора бензинового генератора выполнена на 100% из меди

Панель управления





- Вольтметр
- 2 однофазные розетки 1X16A, 1X32A
- Аварийный выключатель
- DC выход 12V 8.3A
- Заземление

ATS

Встроенная система автоматического запуска позволяет в автоматическом режиме контролировать включение-выключение бензинового генератора.

Рама

28 мм стальная усиленная рама с порошковым антикоррозийным покрытием и усиленными местами крепления двигателя и альтернатора.

Антивибрационная система - специальные демпфирующие подушки увеличенного размера значительно снижают уровень шума и вибрации.

Оборудование должно быть новым, не бывшее в эксплуатации.

Подписал

Дата подписания

НУРМАНОВ ДАНИЯР

16.07.2020

