



« _____ » _____ 2020 ж. № _____

№ 03-07/919 от 23.11.2020

Главному инженеру
ТОО «Казатомпром-Sauran»
филиала «Степное-РУ»
Татаринцеву В.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на пересечение двухцепной ВЛ-110кВ Каракойын - 1,2
(согласно письма/заявки №1368 от 13.11.2020г.)

1. Потребитель: ТОО «Казатомпром-Sauran», филиал «Степное-РУ».
2. Наименование объекта: Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения ГТП рудника «Мынкудук» с пересечением двухцепной ВЛ-110кВ Каракойын-1, Каракойын-2 ТОО «Уранэнерго».
3. Месторасположение объекта: Туркестанская область, Сузакский район.
4. Точка пересечения планируемой ВЛ-6кВ - промежуток между опорами №366 и №367, под существующей двухцепной ВЛ - 110кВ Каракойын-1, Каракойын-2 принадлежащей ТОО «Уранэнерго».
5. Расстояние по горизонтали от опоры ВЛ-110кВ Каракойын-1 и Каракойын-2 до проводов нижней (пересекаемой) ВЛ-6кВ при наибольшем отклонении проводов должно быть не менее 6 м.
6. Расстояние от опор нижней (пересекаемой) ВЛ-6кВ до проводов верхней (пересекающей) ВЛ-110кВ Каракойын-1 и Каракойын-2 должно быть не менее 5 м.
7. Наименьшее расстояние между проводами пересекающихся ВЛ должно быть не менее 3м.
8. При разработке ПСД на строительство ВЛ-6кВ, проектные решения пересекаемого участка по ВЛ-110кВ Каракойын-1, Каракойын-2 согласовать с ТОО «Уранэнерго». В объеме проекта пересечений предусмотреть разработку ПОС и ППР и согласовать с ТОО «Уранэнерго».
9. При строительно-монтажных работах проводимые на участке пересечения с ВЛ-110кВ Каракойын-1 и Каракойын-2 требующее отключения этой линии должны быть согласованы с потребителями в письменном виде.
10. Монтаж ВЛ-6кВ необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, ПТЭ ЭС и С, ПТБ ЭЭ РК.

11. ТОО «Уранэнерго» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, в случае внесения изменений в нормативно-технические документы РК, а также при изменении схемы электрических сетей.
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ выданы сроком на 1 год.

Генеральный директор

Б. Аханов

Исп: Шагиров О.

Вн.тел.: 457-61

E-mail: OShagyrova@uranrk.kz

Согласовано

23.11.2020 15:27 Тансыккожин Даулет Байжуманович

23.11.2020 15:31 Есжігітов Жұмабек Алтынбекұлы

23.11.2020 15:37 Абуов Бекбол Аманжолович

Подписано

23.11.2020 18:08 Аханов Бейбут Музарафович





« _____ » 2020 ж. № _____

Данный электронный документ DOC24 ID KZYEBDD2020100014116441446 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZYEBDD2020100014116441446>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-07/919 от 23.11.2020 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО"
Получатель (-и)	ФИЛИАЛ "СТЕПНОЕ РУ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАТОМПРОМ-SAURAN"
Электронные цифровые подписи документа	 Подписано: Советник генерального директора Время подписи: 23.11.2020 15:27
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Начальник энергокомплекса ЕСЖІГІТОВ ЖҰМАБЕК МІІМfQYJ...XalqPvbLy Время подписи: 23.11.2020 15:31
	 Подписано: Начальник ПТО Время подписи: 23.11.2020 15:37
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Генеральный директор АХАНОВ БЕЙБУТ МІІUgAYJ...gtpxhwYo= Время подписи: 23.11.2020 18:08
	 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАНЭНЕРГО" Подписано: Специалист СЕЙТИМОВА САНИЯ МІІVJAYJ...I0S+4hg== Время подписи: 23.11.2020 18:11



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.