



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 490106
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № (281-3 Т, 1737380) Уголь каменный

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"

Организатор: Алматинский областной филиал акционерного общества "Казпочта"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	281-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголь каменный, длиннопламенный (Д)
Дополнительная характеристика	-
Количество	16.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, Алматинская область, Уйгурский район, Алматинская область, Алакольский район, Алматинская область Алакольский РУПС с.Лепинск
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%


2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№/Наименование показателей/Ед. измерен./Величина показателя от-до

- 1/Влага общая/%/12,5-16,0
- 2/Зольность/%/5-13
- 3/Выход летучих веществ/%/41-49
- 4/Нелетучий (связанный углерод)/%/68-80
- 5/Высшая теплота сгорания/ Мжд/кг, Ккал/кг /30,0-33,0, 7170-7880
- 6/Низшая теплота сгорания/ Мжд/кг, Ккал/кг /18,84-26,8, 5100-6400
- 7/Общая среда/%/0,35-1,5
- 8/Углерод/%/74,66-79,20
- 9/Водород/%/4,89-6,04
- 10/Азот/%/1,15-1,80
- 11/Кислород/%/14,08-16,74
- 12/Фосфор/%/0,001-0,070
- 13/Плавкость золы
- Температура начала деформации 1100-1120
- Температура размягчения 1420-1500
- Температура жидкоплав. сост 1440-1500
- 14/Размолот способность углей по методу ВТИЕд/52-64
- 15/Код и марка по ГОСТ/ 25543-880,614200
- 16/Код по ТН ВЭД 2701 19 000
- 17/Код по международной классификации/700 (УП)
- 18/Содержание мелких частей (угольный песок, пыль)/ не более%/15-20

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:

- Поставщик должен обеспечить своевременную доставку угля собственным автотранспортом до места поставки товара (Приложение №1), обеспечить соблюдение техники безопасности, соответствие пожарной безопасности.
- Качество поставляемого Поставщиком угля должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в Республике Казахстан. Заказчик или его представители вправе проводить технический контроль и/или испытания товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации, в том числе приглашать специалистов для отбора проб и проведения анализа (не менее 3-х проб). Все работы по техническому испытанию оплачивает Поставщик.





3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да				Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки								

Подписал

Дата подписания

Шамаков Сакен Утегенович

08.10.2020

