



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 402325
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (538 У, 1384073) Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря

Заказчик: Акционерное общество "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал "Западные межсистемные электрические сети" акционерного общества "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)" "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	538 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря, Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря
Дополнительная характеристика	Услуга по переосвидетельствованию баллонов Услуга по переосвидетельствованию огнетушителей ОП-10
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область, г. Атырау, ул. Махамбет Өтемісұлы, 110 а
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуга по переосвидетельствованию огнетушителей ОП-10- 23 штуки

Потенциальному поставщику необходимо провести переосвидетельствование огнетушителей

Потенциальному поставщику необходимо провести внешний осмотр баллона. Специалисты выявляют вмятины, сколы, трещины, деформацию элементов огнетушителя. Далее следует проверка состояния лакокрасочных покрытий, наличия предохранителей, взвешивание (масса должна соответствовать нормативному значению. Если соответствия нет, проводится повторная зарядка), измерение давления, проверка клейм, индикаторов (если они предусмотрены конструкцией), исследование гибкого шланга, проверка ходовой части, креплений и прочих элементов огнетушителя, проверка огнетушителя.

Полученные данные заносятся в протокол. В завершении Заказчику выдается полный комплект бумаг, наклейка на огнетушитель. Потенциальному поставщику необходимо самому вывезти огнетушители для переосвидетельствования с объектов подрядчика и отвезти их назад после переосвидетельствования. (ПС 220 кВ «Кульсары», ПС 220 кВ «Тенгиз», ПС 220 кВ «Бейнеу», ПС 220 кВ «Индер», г. Атырау).

Потенциальный поставщик должен иметь установку для перезарядки огнетушителей. (приложить подтверждающие документы). Необходимое количество наклеек, бирок, пломб и т.д.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.

Подписал
Дата подписания

Кушербаев Самат Нуркенович
18.02.2020

