



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 439533
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2108-1 У, 1538262) Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"

Организатор: Алматинский областной филиал акционерного общества "Казпочта"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2108-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру, Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Дополнительная характеристика	Испытания контура заземления и сопротивления изоляции электропроводки
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Балхашский район, Алматинская область Балхашский РУПС г.Баканас ул.Конаева,74
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1) Вид работ: Проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования электрических сетей и предоставление однолинейных схем электроснабжения АОФ АО «Казпочта».

Время проведения работ - полный рабочий день с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов в рабочие дни с соблюдением всех правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ.

2) Наименование работ:

1 Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей . Испытания электрооборудования, в том числе проверка сопротивления изоляции проводов и кабельных линий и заземляющих устройств. Высоковольтные испытания.

2 Измерения сопротивления изоляции эл.кабелей и осветительной эл.проводки.

3 Проверка функционирования электротехнического оборудования.

4 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

5 Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства.

6 Составление однолинейной схемы электроснабжения.

7 Измерения контура защитного заземления.

8 В случае выявления неисправностей - устранить.

3) Требования к Поставщику:

Оказание услуг должны выполняться силами и средствами (инструментами, приспособлениями, материалами, запасными частями и оборудованием) Поставщика.

Поставщик гарантирует, что все используемые при оказании услуг материалы являются новыми, соответствуют государственным и межгосударственным стандартам, предусмотренным для каждого типа продукции.

Поставщик должен обеспечить исполнение своими работниками действующих у Заказчика Правил: по технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, системе пропускного режима и трудового распорядка. Услуга должна проводиться согласно методическим рекомендациям о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений.

Электrolаборатории должны быть оснащены соответствующим испытательным и измерительным оборудованием и средствами защиты, а также иметь необходимых специалистов, допущенных к испытаниям и измерениям и имеющих право оформления протоколов.

4) Поставщик обязан:

1. После заключения договора назначить приказом ответственное лицо из числа инженерно-технических работников Поставщика, для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и оперативного оказания услуг;

2. Поставщик обязан обладать достаточными знаниями для решения любой возникшей проблемы в рамках исполнения договора.

Обеспечивать выход на объекты Заказчика квалифицированных специалистов





3. По факту оказания услуг в полном объеме Сторонами подписывается Акт приема оказанных услуг (далее - Акт)
4. Обеспечивать безопасное оказание услуг в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Проводить инструктаж по правилам ОТ и ТБ среди своих сотрудников, при этом ответственность за своих сотрудников при несоблюдении и игнорировании правил ОТ и ТБ, внутренних Правил и норм безопасности АО «Казпочта» несет Поставщик.
5. Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности. Проводить инструктаж по правилам пожарной безопасности, при этом ответственность за своих сотрудников при несоблюдении и игнорировании правил ОТ и ТБ несет Поставщик.
6. При несоответствии или неправильном оказании услуг, повлекших за собой замыкание проводки, возгорание, получение производственной травмы либо несчастный случай, ответственность несет Поставщик.
7. По результатам испытаний и измерений электролаборатория должна выдать технический отчет и заключения о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей -- дефектную ведомость. Подготовка необходимой документации в соответствии к Правилам получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (приказ Министра энергетики РК от 02.02.2015 №55).
- 5) Требования к Потенциальному поставщику:
 - 1 Наличие свидетельства об аккредитации на проведение энергетической экспертизы I или II категории (приложить свидетельство).
 - 2 Наличие свидетельства об аккредитации электролаборатории или передвижной электротехнической лаборатории (приложить свидетельство).
 - 3 Потенциальный поставщик должен предоставить список сотрудников, согласно предоставленных официальных документов, которые будут участвовать в оказании услуг, заверенный подписью первого руководителя или лица его замещающего и печатью потенциального поставщика (юридического лица/индивидуального предпринимателя). Предоставить Заказчику подтверждающие документы (удостоверения, свидетельства, сертификаты и др.) о безопасности и охраны труда (СБ и ОТ) персонала Подрядчика согласно утвержденному списку сотрудников.

Подписал
Дата подписания

Шамаков Сакен Утегенович
20.05.2020

