



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 410411
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (4668-1 Т, 1421924) Заземление переносное

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4668-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Заземление переносное, для распределительных устройств
Дополнительная характеристика	Наименование: Заземление переносное автомобильное ЗПМ
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, "центральный склад филиала "" Актыбинские МЭС""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Переносные заземления применяются для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях, от ошибочно поданного или наведенного напряжения. Состоят из зажимов для присоединения к заземленным проводам, заземляющего проводника для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей установки и наконечника или струбины для присоединения к заземлителю или заземленным конструкциям.

2.2. Основные параметры и размеры:

Наименование - Заземление переносное автомобильное;

Краткая характеристика - Для защиты машин при появлении наведенного или статического напряжения;

Допустимое напряжение, кВ - до 1;

Сечение заземляющего провода, мм², не менее – 16.

2.3. Температура эксплуатации: от -45°C до +45°C.

2.4. Относительная влажность воздуха 80% при 20°C.

2.5. В комплекте к заземлению переносному должен прилагаться чехол (футляр).

2.6. Конструкция переносных заземлений должна обеспечивать удобное их наложение и снятие их с указанных частей и проводов.

2.7. Токопроводящая часть с металлическими звеньями, проводом и зажимом, должна выдерживать токи термической и электродинамической стойкости, соответствующие сечению провода.

2.8. Заземляющий провод должен быть нормальной или повышенной степени гибкости (не ниже 3 класса). Провод должен быть неизолированным или иметь прозрачную оболочку, обеспечивающую визуальное наблюдение за целостностью, жил. Длина заземляющего проводника не менее 6 м.

2.9. Металлические детали заземлений (кроме провода) должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала или должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.10. Гибкий провод должен быть присоединен к зажиму непосредственно болтами, с помощью гнездового соединения, прижимной пластины или надежно опрессованного наконечника. При этом значение электрического сопротивления соединения провод – струбина должно быть не более 600 мкОм.

2.11. Конструкция фазного зажима переносных заземлений должна обеспечивать его удобное наложение на токоведущую часть электроустановки и снятие с этой части. Усилие зажатия фазного зажима должно обеспечивать надежный контакт с токоведущей частью электроустановки.

2.12. Год изготовления переносного заземления: не ранее 2019 года.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним):

Переносные заземления должны соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51853-2009 «Заземления переносные для электроустановок».





4. Гарантийный срок на поставляемый товар: 24 месяца со дня поставки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	СТ РК ГОСТ Р 51853-2009

Подписал

Кунакбаева Жаннель Курмангалиевна

Дата подписания

18.03.2020

