



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 391913
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (316 У, 1337731) Услуги по испытаниям средств индивидуальной защиты

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Исполнитель: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации (УПТОК)"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	316 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по испытаниям средств индивидуальной защиты, Услуги по испытаниям средств индивидуальной защиты
Дополнительная характеристика	Поверка средств индивидуальной защиты СИЗ
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская обл., Илийский р-он, п. Покровка, ул. Егеменик 103а
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Заказчик: АО «Волоковгеология» в лице филиала «УПТОК» (Алматинская обл., Илийский р-н, п.Покровка, ул. Егеменик 103А).

2. Название осуществляемых закупок услуг: Услуги по проверке средств индивидуальной защиты путем испытания.

3. Подробная информация:

Проведение испытания защитных средств из диэлектрической резины - перчатки диэлектрические в количестве 9 пар, срок испытания май 2020 года, и 9 пар в ноябре 2020 года. Испытания должны проводиться переменным напряжением 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 (одной) минуты.

Проведение испытания защитных средств из диэлектрической резины - боты диэлектрические в количестве 1 пара, срок испытания август 2020 года. Испытание должно проводиться переменным напряжением 3,5 кВ частотой 50 Гц в течение 3 (трех) минут.

Проведение испытаний указателя высокого напряжения 6- 10 кВ в количестве 2 (двух) штук. Изолирующая часть должна испытываться напряжением 40 кВ в течение 5 (пяти) минут. Указатель испытывать напряжением 20 кВ в течение 1 (одной) минуты. При составлении протокола испытания, указать напряжение, при котором отчетливо видно свечение индикации.

Результаты испытаний оформляются протоколом. На перчатках, ботах, указателях напряжения, успешно прошедших испытания наносится дата следующего испытания и номер изделия.


Потенциальный Поставщик при подаче Заявки обязан прикрепить Прайс-лист с ценами, указав конкретную стоимость каждого вида услуг (указатель высокого напряжения ,боты диэлектрические, перчатки диэлектрические).

Потенциальный Поставщик при подаче Заявки, обязан прикрепить электронные копии сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию.

Примечание: Наличие технической спецификации на оказываемые услуги при подаче заявки обязательно. Заявки, не содержащие техническую спецификацию, будут отклонены.

Подписал

Сундетов Темирлан Кабланулы





Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Дата подписания

29.01.2020



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

