

**Перечень приборов коммерческого учета с характеристиками.**

Наименование ЛЭП	Место установки расчетного счетчика	U, кВ	Прибор учета		ТТ			ТН		
			Тип, заводской номер	Кл. точн.	Тип	Ктт	Кл. точн.	Тип	Ктн	Кл. точн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Л-123	ПС-3, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051167	0,5	ТВ-110-IX	300/5	0,5	НКФ-110	110000/100	0,5
Л-116	ПС-3, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051084	0,5	ТВ-110-IX	300/5	0,5	НКФ-110	110000/100	0,5
Л-101	ПС-6, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051159	0,5	ТВ-110-IX	600/5	0,5	НКФ-110	110000/100	0,5
Л-141	ПС-6, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051063	0,5	ТВ-110-IX	600/5	0,5	НКФ-110	110000/100	0,5
Л-142	ПС-6, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051058	0,5	ТВ-110-IX	600/5	0,5	НКФ-110	110000/100	0,5
Л-116	ПС-6, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051103	0,5	ТВ-110-IX	600/5	0,5	НКФ-110	110000/100	0,5
Л-141	ПС-6, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051026	0,5	SBL 0,8H	300/5	0,5	VEOT	110000/100	0,5
Л-101	ПС-6, ШУЭ АСКУЭ	110	СЭТ 4-ТМ.03, 03051234	0,5	SBL 0,8H	300/5	0,5	VEOT	110000/100	0,5
Л-141	ПС-7 ОПУ W52	110	A1802RL-P4G-DW4, № 01281581	0,2S	SBL 0,8H	1000/5	0,5FS	CCV-123	110000/100	0,5
Л-142	ПС-7 ОПУ W52	110	A1802RL-P4G-DW4, № 01281582	0,2S	SBL 0,8H	600/5	0,5FS	CCV-123	110000/100	0,5