



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 525908
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3444 Т, 1854730) Изолятор

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3444 Т
Наименование и краткая характеристика	Изолятор, керамический, опорно-стержневой
Дополнительная характеристика	ГОСТ: СТ РК 1147-2002 Описание: ИОС-10-2000 М УХЛ1. Изолятор опорно-стержневой ИОС-10-2000 М УХЛ1. Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электр
Количество	144.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ АКТОБЕ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1) Изолятор опорно-стержневой. ИОС-10-2000 М УХЛ1. Изолятор опорно-стержневой ИОС-10-2000 М УХЛ1. Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электр, СТ РК 1147-2002

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	СТ РК 1147-2002	80525	Национальный стандарт Республики Казахстан	Изоляторы керамические опорные на напряжение и выше 1000В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на опорные стержневые армированные керамические (фарфоровые и стеклокерамические) изоляторы климатических исполнений УХЛ, Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150, предназначенные для	Нет ()	0	Изоляторы	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474	01.09.2004	





					изоляция и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и открытых распределительных устройствах переменного тока напряжением св. 1000 В частоты до 100 Гц. Стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры изоляторов. Стандарт учитывает требования ГОСТ 25073 в части фарфоровых изоляторов.. Стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры изоляторов.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение

Перечень товаров..xlsx

Подписал

Дата подписания

Сагнаев Данияр Даулетович

13.01.2021

