



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 332377  
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1119209

Заказчик **Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**  
Организатор **Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 5009-4 Т                                                                     |
| Наименование и краткая характеристика | Штанга                                                                       |
| Дополнительная характеристика         | Наименование: Изолирующая штанга до 10 кВ Прочие характеристики: оперативная |
| Количество                            | 7.000                                                                        |
| Единица измерения                     | Штука                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, центральный склад филиала                           |
| Условия поставки                      | DDP                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней                     |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%      |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Штанга изолирующая предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

2.2. Основные параметры и размеры:

Наименование - Изолирующая штанга (оперативная) до 10 кВ;

Краткая характеристика – оперативная;

Допустимое напряжение, кВ – до 10;

Длина изолирующей части штанги, мм, не менее – 700;

Длина рукоятки штанги, мм, не менее – 300.

2.3. Температура эксплуатации: от -45°C до +40°C.

2.4. Относительная влажность воздуха до 98% при 25°C.

2.5. Штанга должна иметь на изолирующей части у границы ее с рукояткой ограничительное кольцо из электроизоляционного материала.

2.6. Наружный диаметр ограничительного кольца должен превышать наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм.

2.7. В комплекте к штанге должен прилагаться чехол (футляр).

2.8. Изолирующую часть штанг следует изготавливать из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими и механическими характеристиками.

2.9. Год изготовления штанги: не ранее 2018 года.

3. Прочие характеристики:


3.1. При поставке товаров Поставщик обязан предоставить нотариально засвидетельствованную копию сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

3.2 При поставке товаров Поставщик обязан предоставить нотариально засвидетельствованную копию сертификатов происхождения (для импортируемых товаров) или оригинала декларации о происхождении товара. В качестве такой декларации используются коммерческие документы (счет-фактура, электронный счет/фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза) или любые другие документы, имеющие отношение к товарам.

3.3 Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в тендере должен предоставить информацию о стране происхождения и о заводе изготовителе товара.

3.4. При поставке товаров Поставщик обязан предоставить:

паспорт и инструкцию по эксплуатации, которая должна быть на казахском и русском языках;





электронные копии протоколов испытаний, подтвержденных испытательной лабораторией (центром) или организацией, выдавшей протокол испытаний.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним):

Штанга оперативная (изолирующая и универсальная) должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 20494-2001 «Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений».

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 18 месяцев со дня поставки.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Наименование    |
|-------|-----------------|
| 1     | ГОСТ 20494-2001 |

Подписал

Кунакбаева Жаннель Курмангалиевна

Дата подписания

16.09.2019

