



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 423965 , Закупка
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (335 У, 1477805) Услуги по огнезащитному предохранению древесины

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Уральск" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	335 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по огнезащитному предохранению древесины, Услуги по предохранению древесины путем обработки огнезащитным составом
Дополнительная характеристика	Огнезащитная пропитка
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом должна осуществляться в соответствии с требованиями СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные».

Общая площадь обработки объектов Джангалинского ЛПУ составляет– 1475 м²;

При оказании услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций, применяемые огнезащитные средства должны соответствовать требованиям закона Республики Казахстан «О безопасности химической продукции», технических регламентов «О безопасности лакокрасочных материалов» и «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», стандарта СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные», нормативных и технических документов на конкретные виды огнезащитных средств.

Нормативная и (или) техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.

При оказании услуги выбор огнезащитных средств должен производиться с учетом:

- а) типа, расположения строительной конструкции, а также требований к огнестойкости или пожарной опасности объекта огнезащиты;
- б) технологии нанесения огнезащитного средства, необходимого срока эксплуатации и замены огнезащитного покрытия;
- в) эксплуатационных характеристик огнезащитного средства при применении его в условиях, при которых возможны механические воздействия и вибрации объекта огнезащиты;
- г) температурно-влажностного режима и воздействия агрессивной среды;
- д) увеличения нагрузки на конструкцию объекта огнезащиты за счет массы огнезащитного покрытия или поверхностного слоя раствора антипирена;
- е) эстетических требований;
- ж) технико-экономического обоснования.

Обработка огнезащитным составом.

Огнезащитные средства должны обладать огнезащитной эффективностью.

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций должна быть выполнена составом с высокой степенью огнезащитной эффективности древесины и предохранения ее от появления дереворазрушающих грибов, грибов синевы, плесени и гниения в





соответствии с Техническим регламентом РК «Требования к безопасности деревянных конструкций», стандарта СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные». Перед нанесением огнезащитного состава поверхность деревянных конструкции должна быть очищена от мусора и пыли. Обработку и смешивания состава Исполнитель должен провести согласно технологической инструкции по применению пропиточного состава. Также при обработке раствор должен нанести не менее двух слоев.

По окончании оказания услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций Исполнитель должен создать комиссию в составе:

- представитель Исполнителя (председатель);
- представитель Заказчика;
- представитель территориального подразделения уполномоченного органа в области пожарной безопасности;
- представитель испытательной лаборатории с целью проведения проверки и контрольных испытаний качества проведённых работ.

По окончании оказания услуги Исполнитель должен предоставить протокол контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты с положительным заключением в соответствии с СТ РК 615-1-2011 Составы и вещества огнезащитные.

В случае отрицательных результатов, полученных по завершению контрольных испытаний, комиссией принимается решение о реставрации огнезащитного покрытия или повторном нанесении огнезащитных средств на всю поверхность объекта огнезащиты.

Огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны сохранять огнезащитную эффективность объекта огнезащиты не менее 3 (трёх) лет.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации:

Бектенова Б.А. +7(7112)972318 Начальник службы ПБ, ОТ и ОС bektenova@ica.kz

Герасимов В.В. +7(7112)972394 Инженер по промышленной и пожарной безопасности gerasimov@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
1	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные»

Подписал

Мусагалиев Бауыржан Бакытжанович

Дата подписания

09.04.2020

